



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2019/1528	הזמנה מספר:	2018/0452
תאריך אישור תעודה:	11/11/2019	תאריך הוצאת תעודה:	11/11/2019
תאריך הדיגום:	04/11/2019	שם הדוגם:	אלעד וולברג
תאריך קבלת דגימה:	04/11/2019 11:21	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	ישוב: נתניה מחוז מרכז	לשכה:	נתניה
מזמין בדיקה:	עינב בן הרוש תאגיד - מי נתניה	פקס:	09-8850620
		כתובת:	רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504
		דוא"ל:	einavb@mei-netanya.co.il
סוגי בדיקה:	בדיקה למתכות ברשת	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

### דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך <sup>3</sup>	תוצאות	MRL <sup>2</sup>	ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup>	יחידות	שם פרמטר
		201911000015				
		NW00052758 רשת הרמ"א 1 רשת				
EPA 200.8 Metals	ילנה רייזיס	<MRL	1.0	10	מקג/ל	עופרת
EPA 200.8 Metals	ילנה רייזיס	<MRL	0.020	1.0	מג/ל	ברזל
EPA 200.8 Metals	ילנה רייזיס	<MRL	0.010	1.4	מג/ל	נחושת

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילות במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פלינס  
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

\*\*\* סוף תעודה \*\*\*

**שם מאשר:** ילנה רייציס

**תפקיד:** מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014