

ריכוז תוצאות הבדיקות הבקטריאליות ברשת ההספקה רבעון 4, מחצית 2 וסיכום שנת 2019



ריכוז תוצאות הבדיקות הבקטריאליות ברשת ההספקה לרבעון 4 2019

מס"ד	סוג נקודה	מספר דגימות מתוכנן	מספר דגימות שבוצע	אחוז ביצוע	מספר דגימות תקינות	אחוז תקינה	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה
1	מתקן הפקה	6	18	300.0%	18	100%	0	%0.0
2	רשת עירונית	317	316	99.7%	316	100%	0	%0.0
3	חיבורי מקורות	42	41	97.6%	41	100%	0	%0.0
	סה"כ	365	375	102.7%	375	100%	0	%0.0

ריכוז תוצאות הבדיקות הבקטריאליות ברשת ההספקה למחצית 2 2019

מס"ד	סוג נקודה	מספר דגימות מתוכנן	מספר דגימות שבוצע	אחוז ביצוע	מספר דגימות תקינות	אחוז תקינה	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה
1	מתקן הפקה	12	36	300.0%	36	100%	0	%0.0
2	רשת עירונית	642	645	100.5%	645	100%	0	%0.0
3	חיבורי מקורות	78	77	98.7%	77	100%	0	%0.0
	סה"כ	732	758	103.6%	758	100%	0	%0.0

ריכוז תוצאות הבדיקות הבקטריאליות ברשת ההספקה סיכום שנת 2019

מס"ד	סוג נקודה	מספר דגימות מתוכנן	מספר דגימות שבוצע	אחוז ביצוע	מספר דגימות תקינות	אחוז תקינה	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה
1	מתקן הפקה	29	71	244.8%	71	100%	0	%0.0
2	רשת עירונית	1279	1280	100.1%	1280	100%	0	%0.0
3	חיבורי מקורות	156	155	99.4%	155	100%	0	%0.0
	סה"כ	1464	1506	102.9%	1506	100%	0	%0.0