



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 14

תעודת בדיקה מספר:		2017/994
תאריך אישור תעודה:		03/08/2017
תאריך הוצאת תעודה:		03/08/2017
שם הדוגם: דוגם ספק מים		תאריך הדיגום: 02/07/2017 - 31/07/2017
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:		תאריך קבלת דגימה: 02/07/2017 - 31/07/2017
מקום הדיגום:		ישוב: נתניה
אתר: מכון וינגייט		מחוז מרכז
לשכה: נתניה		
מזמין בדיקה: אבישג יעקובי בלום		פקס: 09-8850620
תאגיד - מי נתניה		טלפון: 053-2206634
כתובת: רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504		דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* S.M. 2012-22th Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 14

2017/994

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/07/000082	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 02/07/2017	<1	0.4	0.3
2017/07/000083	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 02/07/2017	<1	0.4	0.3
2017/07/000084	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 02/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/000085	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 02/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/000087	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 02/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/000088	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 02/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/000276	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום: 03/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/000277	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום: 03/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/000278	רשת NW00011012 רשת הרב צ.ירלסון 12	ת.דיגום: 03/07/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 14

2017/994

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/07/000284	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונביץ 12 רשת	ת.דיגום: 03/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/000286	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום: 03/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/000500	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום: 04/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/000501	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום: 04/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/000505	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום: 04/07/2017	<1	0.3	0.4
2017/07/000507	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום: 04/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/000508	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום: 04/07/2017	<1	0.3	0.4
2017/07/000649	רשת NW00011021 רשת אהרונסון 17	ת.דיגום: 05/07/2017	<1	0.2	0.2
2017/07/000650	רשת NW00011002 רשת הארי 2	ת.דיגום: 05/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/000651	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת.דיגום: 05/07/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 14

2017/994

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/07/000671	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום: 05/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/000673	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום: 05/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/000706	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום: 06/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/000707	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום: 06/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/000708	רשת NW00052774 רשת עוזי חיטמן פינת פוליאקוב	ת.דיגום: 06/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/000709	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום: 06/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/000710	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום: 06/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/000830	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 09/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/000835	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 09/07/2017	<1	0.5	0.3
2017/07/000836	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 09/07/2017	<1	0.4	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 14

2017/994

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/07/000837	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 09/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/000839	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 09/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/000849	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 09/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/001183	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום: 11/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/001190	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום: 11/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/001191	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום: 11/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/001192	רשת NW00052758 רשת הרמ"א 1	ת.דיגום: 11/07/2017	<1	0.2	0.2
2017/07/001193	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום: 11/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/001502	רשת NW00052759 רשת מקדונלד 20	ת.דיגום: 12/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/001503	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום: 12/07/2017	<1	0.2	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 14

2017/994

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/07/001508	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום: 12/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/001516	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום: 12/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/001519	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום: 12/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/001540	רשת NW00011016 רשת 24 רח פייר קינג 5	ת.דיגום: 13/07/2017	<1	0.2	0.2
2017/07/001541	רשת NW00052760 רשת הידידות 8	ת.דיגום: 13/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/001542	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום: 13/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/001543	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום: 13/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/001544	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום: 13/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/001644	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 16/07/2017	<1	0.4	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 14

2017/994

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/07/001656	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 16/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/001657	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 16/07/2017	<1	0.5	0.2
2017/07/001659	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 16/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/001662	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 16/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/001663	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 16/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/001965	רשת NW00052764 רשת הנופר 5	ת.דיגום: 17/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/001977	רשת NW00011019 רשת טום לנטוסופינת קלויזנר	ת.דיגום: 17/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/001978	רשת NW00052762 רשת שבטי ישראל 4	ת.דיגום: 17/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/001981	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום: 17/07/2017	<1	0.3	0.4
2017/07/001982	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום: 17/07/2017	<1	0.2	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 14

2017/994

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/07/002164	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום: 18/07/2017	<1	0.2	0.2
2017/07/002165	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום: 18/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/002169	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום: 18/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/002170	רשת NW00052766 רשת בר יוחאי 20	ת.דיגום: 18/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/002171	רשת NW00052765 רשת התנועה הציונית 15	ת.דיגום: 18/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/002353	רשת NW00010957 רשת אוסישקין 12	ת.דיגום: 19/07/2017	<1	0.3	0.4
2017/07/002354	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום: 19/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/002355	רשת NW00011009 רשת ככר העצמאות	ת.דיגום: 19/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/002356	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום: 19/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/002357	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום: 19/07/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 14

2017/994

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/07/002407	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום: 20/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/002410	רשת NW00010998 רשת שמורק 12	ת.דיגום: 20/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/002414	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום: 20/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/002421	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום: 20/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/002423	רשת NW00052767 רשת שד' האגמים 1	ת.דיגום: 20/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/002620	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 23/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/002628	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 23/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/002629	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 23/07/2017	<1	0.4	0.3
2017/07/002630	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 23/07/2017	<1	0.4	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 14

2017/994

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/07/002631	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 23/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/002632	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 23/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/002773	רשת NW00011938 מכון וינגייט רשת ג	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.2	0.4
2017/07/002774	רשת NW00052768 רשת המסגר 45	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/002778	רשת NW00011934 מכון וינגייט רשת ב	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/002788	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהרת אליעזר	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/002792	רשת NW00011933 מכון וינגייט רשת א	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/002806	רשת NW00011937 מכון וינגייט מגדל	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/002807	רשת NW00052769 רשת הרטום שמואל 2	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/002813	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 14

2017/994

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/07/002817	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/002819	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/002911	רשת NW00011051 בארי 49	ת.דיגום: 25/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/002912	רשת NW00010993 רשת יפתח הגלעדי 4	ת.דיגום: 25/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/002916	רשת NW00042846 רמת הרצל קדושי בלזון 17 רשת	ת.דיגום: 25/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/002919	רשת NW00052770 רשת קיש 14	ת.דיגום: 25/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/002921	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום: 25/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/003163	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום: 26/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/003166	רשת NW00042847 שד' ז'בוטינסקי 5 רשת	ת.דיגום: 26/07/2017	<1	0.3	0.4
2017/07/003167	רשת NW00052772 רשת סמילנסקי 40	ת.דיגום: 26/07/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 14

2017/994

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/07/003168	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום: 26/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/003169	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום: 26/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/003242	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 27/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/003245	רשת NW00052773 רשת קצנלסון יצחק 11	ת.דיגום: 27/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/003246	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום: 27/07/2017	<1	0.3	0.4
2017/07/003247	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום: 27/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/003248	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום: 27/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/003377	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 30/07/2017	<1	0.3	0.2
2017/07/003391	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 30/07/2017	<1	0.4	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 14

2017/994

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/07/003406	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 30/07/2017	<1	0.4	0.4
2017/07/003410	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 30/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/003411	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 30/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/003412	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 30/07/2017	<1	0.4	0.3
2017/07/003536	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום: 31/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/003537	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום: 31/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/003538	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום: 31/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/003539	רשת NW00011012 רשת הרב צ.ירלסון 12	ת.דיגום: 31/07/2017	<1	0.3	0.4
2017/07/003540	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונוביץ 12 רשת	ת.דיגום: 31/07/2017	<1	0.2	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור

על שם ד"ר א. פליכס

ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082

טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017