

דיווח לציבור על פי תקנה 5 (ד)

בתקנות בריאות העם (איכותם תברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), 2013

29.7.2015

- ביצוע דיגום מיקרוביאלי שגרתי בנקודת דיגום "באר 26 - לפני הכלרה".

30.7.2015

- **דיווח משרד הבריאות על תוצאת בדיקה חריגה :** נמצאו בספירה כללית של חיידקים $1,226 \text{ CFU/ml}$ ($>1000^*$).
 - נציין כי בדיקת מים מוכלרים בקידוח זה הייתה תקינה.
 - באר 26 הושבתה מפעילות.

5.8.2015

- ביצוע דיגום חוזר בבאר 26 בשאיבת חוץ (הזרמת מים מחוץ לרשת העירונית).

9.8.2015

- **סוף אירוע:** בדיגום החוזר התקבלה תוצאה תקינה. חודשה השאיבה מבאר 26.

*לפי תקנות בריאות העם לקידוחי מי שתייה - 1995.

בכבוד רב,

אבישג יעקבי בלום

סגנית מהנדס התאגיד

