

דיווח לציבור על פי תקנה 5 (ד)

בתקנות בריאות העם (איכותם תברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), 2013

30.3.2016

- ביצוע דיגום מיקרוביאלי שגרתי בנקודת דיגום "אוסישקין 12"

31.3.2016

- **דיווח משרד הבריאות על תוצאת בדיקה חריגה :** בדיקת קוליפורם 1CFU/100ml (התקן קובע 0).
- בוצעה שטיפה של קו המים.
- נלקח דיגום חוזר בנקודת הדיגום.

1.4.2016

- **סוף אירוע:** בדיגום החוזר התקבלה תוצאה תקינה.

בכבוד רב,

אבישג יעקבי בלום

סגנית מהנדס התאגיד

