



מכון התקנים הישראלי

25 אוגוסט 2013
י"ט אלול תשע"ג



מי נתניה (2003) בע"מ

לכבוד
גב' אתי בורלא
מהנדסת מחוזית לבריאות
משרד הבריאות

לכבוד
מר אלון זקס
מנהל אגף מים ונחלים
המשרד להגנת הסביבה

א.ג.נ.,

הנדון: הודעה על גלישת שפכים בנחל אודים עקב תקלת שבר בקו סניקה מת"ש אביר

1. ביום שלישי, 21.8.2013, בשעה 6:30 התקבל דיווח טלפוני מנציג של מועצת חוף השרון על זרימת שפכים מזרחית לפסי הרכבת מול מתחם קניות "ביג" בנתניה.
2. קבלני התאגיד מ. בוצין וחב' מקורות, יצאו מיד לשטח לבדיקה ואפיון האירוע. בשעה 7:40 נמצא כי זרימת השפכים מקורה בתקלת שבר בקו סניקה מת"ש אביר.
3. דיווח על הממצאים הועבר לגורמים הרלוונטים עד לשעה 8:30.
4. מהנדס התאגיד, שי סיבוני, הורה על תיקון מידי של הקו על פי הנוהל הקיים:
 - א. הוקמו 2 סוללות בנחל אודים עד שעה 9:15.
 - ב. בשעה 9:20 הושבתה ת"ש אביר.
 - ג. לאחר ניקוז קו הסניקה ושאיבת השפכים משטח העבודה נמצא כי קטע קו של 6 מטר מקו הסניקה PVC בקוטר 500 מ"מ נסדק לכל אורכו. קטע זה הוחלף בקו PVC חדש.
 - ד. ת"ש לביוב אביר הוחזרה לעבודה בשעה 19:40.
5. בסיוור של נציג משרד הבריאות, יורי גיטלמן, נמצא כי אין זרימת שפכים בנחל פולג.
6. עם סיום שאיבת השפכים מאזור העבודה הותקנה משאבת הביוב הניידת בנחל אודים והחלה שאיבת השפכים לת"ש לביוב "בית יהושוע". תאגיד מי נתניה מבצע שאיבה וניקוי של נחל אודים בקטע המבוטן בין מוצא הניקוז לסכר הדרומי ביותר. יבוצע ריסוס נגד יתושים בהתאם לצורך.
7. ת"ש לביוב אביר הושבתה ל-10 שעות. הערכת כמות השפכים שזרמה לנחל אודים הינה 4,800 מ"ק.
8. לידיעתכם.

בכבוד רב,

אבישג יעקובי בלום
מהנדסת מים וביוב
מי נתניה (2003) בע"מ

העתק:

שחר חילאוי	- מנכ"ל מי נתניה
שי סיבוני	- מהנדס ראשי, מי נתניה
ניסים אלמון	- מנכ"ל רשות הניקוז
רונן זהבי	- רכז בכיר מים ושפכים, המשרד להגנת הסביבה
מנחם רייס	- מפקח נפתי לבריה"ס, נפת נתניה
יובל סבר	- פקח רשות הטבע והגנים
אלכס קליימן	- יח' ממונה על התאגידים