



מכון התקנים הישראלי
26 נובמבר 2012
י"ב כסלו תשע"ג




לכבוד

ד"ר אילן מלסטר - מרכז הוועדה למתן היתרים להזרמה לים המשרד להגנת הסביבה
גב' אתי בורלא - מהנדסת מחוזית לבריאות הסביבה, משרד הבריאות
אלכס קליימן - יח' ממנה על התאגידים

הנדון: דיווח על גלישת ביוב מת"ש נת 750

1. במהלך הלילה שבין יום ראשון, 25.11.2012 ליום שני, 26.11.2012, התרחשה תקלה בת"ש נת 750 שגרמה לגלישת שפכים.
2. **תיאור התקלה:** ביום 25.11.2012 התגלתה תקלה במכשיר למדידת מפלס בתחנה. אנשי מקצוע של הקבלן המתחזק, חברת מקורות, העבירו את התחנה לפיקוד עוקף בקר באמצעות מצופים עד לתיקון מד המפלס. אנשי מקורות עזבו את התחנה לאחר שוידאו כי היא עובדת ללא תקלות.
3. ביום 26.11.2012 בסביבות השעה 7:00 הגיע איש מקורות לתחנה ומצא כי אירעה תקלה במערך גיבוי מצופים וכי שפכים גולשים למנהרת הניקוז. התחנה הופעלה באופן ידני מיידית.
4. **הערכת כמות הגלישה:** קשה להעריך את כמות השפכים שגלשו מהתחנה. בהנחה כי התקלה התרחשה בשעות הלילה, בשעות השפל, הרי שמדובר על מאות קובים. נציין גם כי במנהרת הניקוז קיים קיר במחצית הגובה במרחק של כ-500 מטר מתחנת השאיבה. אנו מעריכים שכ-700 מ"ק שפכים נאגמו לפני הקיר ולא זרמו לחוף הים. שפכים אלו נשאבו חזרה למערכת הביוב.
5. דיווח על האירוע הועבר ממנהל התפעול של מקורות למהנדס הראשי בסביבות השעה 9:00.
6. פרטים על האירוע הועברו לגליה פסטרנק, מפקחת ים וחופים במשרד להגנת הסביבה וליורי גיטלמן מפקח לבריה"ס נפת נתניה במשרד הבריאות.
7. על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה בוצע ניקוי לחוף באזור מוצא הניקוז.
8. מד המפלס בת"ש לביוב נת 750 תוקן והתחנה כעת עובדת בצורה תקינה תחת פיקוד בקר התחנה.
9. נקבע תחקיר עם חברת מקורות ומי נתניה לבירור פרטי המקרה ומניעת הישנותו בעתיד.


בכבוד רב,
אבישג יעקובי בלוס
מהנדסת מים ושפכים
מי נתניה (2003) בע"מ

העתק:

פול ויטל	- מהנדס העירייה, עיריית נתניה
שי סיבוני	- מהנדס ראשי, מי נתניה
רונן זהבי	- רכז בכיר מים ושפכים, המשרד להגנת הסביבה
גליה פסטרנק	- מפקחת ים וחופים, המשרד להגנת הסביבה
מנחם רייס	- מפקח נפתי לבריה"ס, נפת נתניה
יורי גיטלמן	- מפקח לבריה"צ, משרד הבריאות
מיכה בראל	- מנהל היח' לאיכות סביבה, עיריית נתניה
שרי פריסר	- מנהלת מ.ב.ת, עיריית נתניה
ציון שדה	- ראש מנהלת החופים, עיריית נתניה
ודים זמור	- מנהל יחידת צפון ירקון-מרחב המרכז, מקורות
יובל סימון	- מנהל אזור נתניה, מקורות

hofim@sviva.gov.il