



05 מאי 2016
כ"ז ניסן תשע"ו

לכבוד לוח תפוצה

א.ג.נ.,

הנדון: הודעה על הגלשת שפכים לנחל אודים בעקבות תקלת שבר

1. חברת "מי נתניה (2003) בע"מ" ביצעה ביום שבת 30/4/2016, בשעות הבוקר תיקון תקלת שבר בקו סניקה מת"ש אביר.
2. תחנת השאיבה "אביר" הושבתה בשעה 7:20 והוחזרה לפעילות בשעה 09:35. ספיקת השפכים לתחנה הייתה נמוכה מאוד בשל העובדה שיום ההגלשה היה שבת וחג ועל כן גלישה בפועל התרחשה במשך כשעה.
3. שפכי תחנת השאיבה נאגמו בסכרים שהוקמו בנחל אודים ונשאבו עם סיום העבודה בחזרה למערכת הביוב באמצעות תחנת שאיבה בית יהושע.
4. לידיעתכם.


בכבוד רב,
אבישג יעקבי בלום
סגנית מהנדס ראשי
מי נתניה (2003) בע"מ

לוח תפוצה:

מר שחר חילאוי - מנכ"ל, מי נתניה
מר שי סיבוני - מהנדס ראשי, מי נתניה
מר אבי בן חמו - מנכ"ל, עיריית נתניה
מר אבנר אקרמן - מהנדס העירייה, עיריית נתניה
מר אלון זקס - מנהל אגף מים ונחלים, המשרד להגנת הסביבה
מר רונן זהבי - רכז בכיר מים ושפכים, המשרד להגנת הסביבה
גב' אתי בורלא - מהנדסת מחוזית לבריה"ס
מר מנחם רייס - מפקח נפתי לבריה"ס, נפת נתניה
מר יוני ריכטר - יח' ממונה על התאגידים
מר דרור גוראל - מנהל החברה הכלכלית מ.א. חוף השרון
מר ניסים אלמון - מנכ"ל, רשות ניקוז שרון
מר יובל סבר - רשות הטבע והגנים
גב' עירית אנג'לקו - מנהלת היח' לאיכות סביבה, עיריית נתניה
גב' שרי פריסר - מנהלת מ.ב.ת, עיריית נתניה
מר יוסי בר - מנהל המוקד העירוני, עיריית נתניה
מר הרצל צור שדי - מ.א. חוף השרון

