



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 13

		<b>2016/470</b>	<b>תעודת בדיקה מספר:</b>
תאריך אישור תעודה: 01/05/2016		01/05/2016	<b>תאריך הוצאת תעודה:</b>
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיוגם בוצע באחריות המעבדה: לא		03/04/2016 - 25/04/2016	<b>תאריך הדיגום:</b>
הדגימות הגיעו בקירור: כן		03/04/2016 - 25/04/2016	<b>תאריך קבלת דגימה:</b>
מיהול באר 26 תאגיד מי נתניה, מכון וינגייט		נתניה	<b>מקום הדיגום:</b>
אתר: נתניה		מחוז מרכז	<b>ישוב:</b>
לשכה: נתניה			<b>מחוז מרכז:</b>
053-2206634 טלפון: 09-8850620 פקס:		אבישג יעקובי בלום	
42504 נתניה, ת.ד. 8422 כתובת:		תאגיד - מי נתניה	
דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ- תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 13

2016/470

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/04/000139	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום:03/04/2016	<1	0.3	0.4
2016/04/000140	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:03/04/2016	<1	0.3	0.4
2016/04/000141	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:03/04/2016	<1	0.3	0.4
2016/04/000142	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:03/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/000143	רשת NW00052772 רשת סמילנסקי 40	ת.דיגום:03/04/2016	<1	0.4	0.3
2016/04/000144	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:03/04/2016	<1	0.4	0.3
2016/04/000145	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום:03/04/2016	<1	0.2	0.5
2016/04/000146	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום:03/04/2016	<1	0.3	0.2
2016/04/000147	רשת NW00042847 שד' ז'בוטינסקי 5 רשת	ת.דיגום:03/04/2016	<1	0.2	0.3
2016/04/000148	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום:03/04/2016	<1	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 13

2016/470

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/04/000149	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום:03/04/2016	<1	0.3	0.5
2016/04/000161	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום:03/04/2016	<1	0.2	0.35
2016/04/000290	רשת NW00052769 רשת הרטום שמואל 2	ת.דיגום:04/04/2016	<1	0.4	0.3
2016/04/000292	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום:04/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/000293	רשת NW00052768 רשת המסגר 45	ת.דיגום:04/04/2016	<1	0.2	0.3
2016/04/000296	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום:04/04/2016	<1	0.3	0.2
2016/04/000297	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום:04/04/2016	<1	0.2	0.4
2016/04/000299	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום:04/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/000300	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום:04/04/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 13

2016/470

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/04/000301	רשת NW00052773 רשת קצנלסון יצחק 11	ת.דיגום:04/04/2016	<1	0.2	0.3
2016/04/000302	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת.דיגום:04/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/000304	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום:04/04/2016	<1	0.2	0.3
2016/04/000383	רשת NW00010993 רשת יפתח הגלעדי 4	ת.דיגום:05/04/2016	<1	0.3	0.4
2016/04/000386	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום:05/04/2016	<1	0.3	0.5
2016/04/000387	רשת NW00052770 רשת קיש 14	ת.דיגום:05/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/000388	רשת NW00011051 בארי 49	ת.דיגום:05/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/000391	רשת NW00042846 רמת הרצל קדושי בלזון רשת 17	ת.דיגום:05/04/2016	<1	0.2	0.3
2016/04/000917	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:10/04/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 13

2016/470

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/04/000921	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.גורדאו	ת.דיגום:10/04/2016	<1	0.2	0.4
2016/04/000922	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:10/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/000925	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום:10/04/2016	<1	0.2	0.4
2016/04/000926	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:10/04/2016	<1	0.2	0.5
2016/04/000927	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:10/04/2016	<1	0.3	0.4
2016/04/001028	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום:11/04/2016	<1	0.2	0.3
2016/04/001029	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונוביץ 12 רשת	ת.דיגום:11/04/2016	<1	0.4	0.2
2016/04/001043	רשת NW00011012 רשת הרב צירלסון 12	ת.דיגום:11/04/2016	<1	0.2	0.2
2016/04/001047	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום:11/04/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 13

2016/470

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/04/001048	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום: 11/04/2016	<1	0.3	0.4
2016/04/001299	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום: 12/04/2016	<1	0.2	0.3
2016/04/001302	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום: 12/04/2016	<1	0.4	0.3
2016/04/001310	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום: 12/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/001311	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום: 12/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/001325	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום: 12/04/2016	<1	0.3	0.2
2016/04/001551	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום: 13/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/001552	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום: 13/04/2016	<1	0.4	0.2
2016/04/001553	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום: 13/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/001554	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום: 13/04/2016	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 13

2016/470

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/04/001555	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום:13/04/2016	<1	0.4	0.3
2016/04/001556	רשת NW00052774 רשת עוזי חיטמן פינת פוליאקוב	ת.דיגום:13/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/001557	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום:13/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/001558	רשת NW00011002 רשת הארי 2	ת.דיגום:13/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/001559	רשת NW00011021 רשת אהרונוסון 17	ת.דיגום:13/04/2016	<1	0.4	0.3
2016/04/001560	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת.דיגום:13/04/2016	<1	0.4	0.3
2016/04/001635	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:17/04/2016	<1	0.3	0.5
2016/04/001638	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:17/04/2016	<1	0.4	0.4
2016/04/001639	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:17/04/2016	<1	0.3	0.5
2016/04/001641	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:17/04/2016	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 13

2016/470

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/04/001645	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 17/04/2016	<1	0.3	0.5
2016/04/001647	רשת NW00011035 בריכת התקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום: 17/04/2016	<1	0.4	0.4
2016/04/001652	רשת NW00011037 בריכת התקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 17/04/2016	<1	0.4	0.5
2016/04/001657	כניסה NW00011120 לאחר צומת מיהול באר 26 נתניה	ת.דיגום: 17/04/2016	<1	0.3	0.4
2016/04/001661	רשת NW00011035 בריכת התקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום: 17/04/2016	<1	0.3	0.5
2016/04/001664	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 17/04/2016	<1	0.3	0.5
2016/04/001677	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 17/04/2016	<1	0.4	0.5
2016/04/001679	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום: 17/04/2016	<1	0.3	0.4
2016/04/001989	רשת NW00011037 בריכת התקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 18/04/2016	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 13

2016/470

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/04/001997	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 18/04/2016	<1	0.3	0.4
2016/04/001998	רשת NW00011937 מכון וינגייט מגדל	ת.דיגום: 18/04/2016	<1	0.3	0.4
2016/04/001999	רשת NW00011933 מכון וינגייט רשת א	ת.דיגום: 18/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/002000	רשת NW00011938 מכון וינגייט רשת ג	ת.דיגום: 18/04/2016	<1	0.4	0.3
2016/04/002001	רשת NW00011934 מכון וינגייט רשת ב	ת.דיגום: 18/04/2016	<1	0.3	0.4
2016/04/002217	רשת NW00052758 רשת הרמ"א 1	ת.דיגום: 19/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/002218	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום: 19/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/002219	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום: 19/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/002221	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום: 19/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/002227	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום: 19/04/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 13

2016/470

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/04/002527	רשת NW00052759 רשת מקדונלד 20	ת.דיגום: 20/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/002528	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום: 20/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/002529	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום: 20/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/002530	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום: 20/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/002531	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום: 20/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/002565	רשת NW00052760 רשת הידודות 8	ת.דיגום: 21/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/002566	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום: 21/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/002567	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום: 21/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/002568	רשת NW00011016 רשת 24 ב רח פייר קינג 5	ת.דיגום: 21/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/002569	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום: 21/04/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 13

2016/470

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/04/002691	רשת NW00052764 רשת הנופר 5	ת.דיגום: 24/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/002694	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום: 24/04/2016	<1	0.3	0.4
2016/04/002697	רשת NW00052762 רשת שבטי ישראל 4	ת.דיגום: 24/04/2016	<1	0.2	0.3
2016/04/002704	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום: 24/04/2016	<1	0.3	0.2
2016/04/002711	רשת NW00011019 רשת טום לנטוסופינת קלויזנר	ת.דיגום: 24/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/002744	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 24/04/2016	<1	0.2	0.33
2016/04/002745	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 24/04/2016	<1	0.27	0.32
2016/04/002746	רשת NW00011037 בריכת התקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 24/04/2016	<1	0.3	0.5
2016/04/002747	רשת NW00011035 בריכת התקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 24/04/2016	<1	0.31	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 13

2016/470

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/04/002748	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:2016/04/24	<1	0.28	0.3
2016/04/002749	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:2016/04/24	<1	0.3	0.45
2016/04/002867	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום:2016/04/25	<1	0.4	0.3
2016/04/002877	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום:2016/04/25	<1	0.3	0.3
2016/04/002880	רשת NW00052765 רשת התנועה הציונית 15	ת.דיגום:2016/04/25	<1	0.4	0.3
2016/04/002891	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום:2016/04/25	<1	0.3	0.2
2016/04/002894	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום:2016/04/25	<1	0.3	0.3
2016/04/002900	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום:2016/04/25	<1	0.3	0.3
2016/04/002903	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום:2016/04/25	<1	0.2	0.3
2016/04/002905	רשת NW00052766 רשת בר יוחאי 20	ת.דיגום:2016/04/25	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 13

2016/470

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/04/002906	רשת NW00011009 רשת ככר העצמאות	ת.דיגום: 25/04/2016	<1	0.3	0.3
2016/04/002907	רשת NW00010957 רשת אוסישקין 12	ת.דיגום: 25/04/2016	<1	0.2	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

#### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: סיוון חוברס  
תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014