

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה.

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2014/979	הזמנה מספר:	2014/0044
תאריך אישור תעודה:	11/12/2014	תאריך הוצאת תעודה:	11/12/2014
תאריך הדיגום: תאריך קבלת דגימה:	02/12/2014 02/12/2014 14:37	שם הדוגם: אלעד וולברג הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום:	ישוב: נתניה מחוז מרכז	לשכה:	נפתית נתניה
מזמין בדיקה: תאגיד - מי נתניה	אבישג יעקובי בלום	פקס: כתובת: דוא"ל:	09-8850620 רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 avishag@mei-netanya.co.il
סוגי בדיקה: טריהלומתנים מי רשת - טריהלומטנים		בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך	תוצאות				MRL ²	ריכוז מירבי מותר ¹	יחידות	שם פרמטר
		201412000029	201412000027	201412000026	201412000025				
		NW00010980 רשת הדליות 58	NW00010968 רשת יוספטל 4	NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	NW00010967 שפרינצק 15				
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.0009	0.0008	0.0007	0.0008	0.0005	0.1	מג/ל	טריהלומתנים - תקן סכומי
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL	0.0005	לא ישים	מג/ל	THM, כלורופורם
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.0009	0.0008	0.0007	0.0008	0.0005	לא ישים	מג/ל	ברומפורם
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL	0.0005	לא ישים	מג/ל	ברומודיכלורומתן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL	0.0005	לא ישים	מג/ל	דיברומוכלורומתן

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה.

דף 2 מתוך 2

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם - איכותם התברואית של מי שתייה - המהדורה העדכנית ביותר.
2. MRL - רמת הסף המדווחת על ידי מעבדה

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. מליכס
ת.ד. 8255, תיא, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ויקטוריה פרלין

תפקיד: עובדת מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה.

דף 1 מתוך 2


תעודת בדיקה מספר:		2014/992
תאריך אישור תעודה:	17/12/2014	תאריך הוצאת תעודה:
תאריך הדיגום:	02/12/2014 - 30/11/2014	שם הדוגם:
תאריך קבלת דגימה:	02/12/2014 - 30/11/2014	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:
מקום הדיגום:	ישוב: נתניה מחוז מרכז	לשכה:
מזמין בדיקה:	אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה	נפתית נתניה
דוא"ל:	avishag@mei-netanya.co.il	פקס:
כתובת:	רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504	טלפון:
בדיקות נוספות:	אין	טלפון:
סוגי בדיקה:	מי רשת - טריהלומטנים	דוא"ל:

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך	תוצאות				MRL ²	ריכוז מירבי מותר ¹	יחידות	שם פרמטר
		201411000377	201411000376	201411000375	201411000374				
		NW00011014 רשת המלכים 40	NW00010980 רשת הדליות 58	NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	NW00010968 רשת יספסל 4				
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.0005	0.0005	0.0006	0.0005	0.0005	0.1	מג/ל	טריהלומטנים - תקן סכמי
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL	0.0005	לא ישים	מג/ל	THM
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.0005	0.0005	0.0006	0.0005	0.0005	לא ישים	מג/ל	ברומפורם
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL	0.0005	לא ישים	מג/ל	ברומודיכלורמתן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL	0.0005	לא ישים	מג/ל	דיברומוכלורמתן

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
 אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה.

דף 2 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר: 2014/992

המשך דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך	תוצאות		MRL ²	ריכוז מירבי מותר ¹	יחידות	שם פרמטר
		201412000030	201412000028				
		NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	NW00011014 רשת המלכים 40				
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.0008	0.0009	0.0005	0.1	מג/ל	טריהלומתנים - תקן סכומי
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	<MRL	0.0005	לא ישים	מג/ל	כלורפורם, THM
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.0008	0.0009	0.0005	לא ישים	מג/ל	ברומפורם
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	<MRL	0.0005	לא ישים	מג/ל	ברומודיכלורמתן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	<MRL	0.0005	לא ישים	מג/ל	דיברומוכלורמתן

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם - איכותם התברואית של מי שתייה - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - רמת הסף המדווחת על ידי מעבדה

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכט
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ויקטוריה פרלין

תפקיד: עובדת מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה.

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:		2014/991
תאריך אישור תעודה:	07/01/2015	תאריך הוצאת תעודה:
תאריך הדיגום:	07/12/2014	שם הדוגם:
תאריך קבלת דגימה:	07/12/2014 12:52	אלעד וולברג, אלעד וולברג
מקום הדיגום:	ישוב: נתניה	הדגימות הגיעו בקירור: כן
	מחוז מרכז	לא
מזמין בדיקה:	אבישג יעקובי בלום	לשכה:
תאגיד - מי נתניה		נפתית נתניה
פקס:	09-8850620	טלפון:
כתובת:	רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422 נתניה 42504	098653014
דוא"ל:	avishag@mei-netanya.co.il	
סוגי בדיקה:	טריהלומתנים	בדיקות נוספות:
מי רשת - טריהלומטנים		אין

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך	תוצאות		MRL	ריכוז מירבי מותר	יחידות	שם פרמטר
		201412000128	201412000127				
EPA 524.2 VOC	ד"ר לודמילה גרויסמן	NW00011036	NW00010969	0.0005	0.1	מג/ל	טריהלומתנים - תקן סכומי
EPA 524.2 VOC	ד"ר לודמילה גרויסמן	<MRL	<MRL	0.0005	לא ישים	מג/ל	כלורופורם, THM
EPA 524.2 VOC	ד"ר לודמילה גרויסמן	<MRL	<MRL	0.0005	לא ישים	מג/ל	ברומפורם
EPA 524.2 VOC	ד"ר לודמילה גרויסמן	<MRL	<MRL	0.0005	לא ישים	מג/ל	ברמודיכלורמתן
EPA 524.2 VOC	ד"ר לודמילה גרויסמן	<MRL	<MRL	0.0005	לא ישים	מג/ל	דיברומוכלורמתן

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם - איכותם התברואית של מי שתייה - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - רמת הסף המדווחת על ידי מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוללים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה.

דף 2 מתוך 2

הערות לתעודה:

דגימות מתאריך דיגום ה-17.12.14- נפסלו עקב פג תוקפם בגלל קילקול המכשיר במעבדה.
התוצאות מתייחסות לדגימות שנבגמו בדיגום חוזר בתאריך 4.1.15

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. מליכס
ת.ד. 8255, תיא, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ד"ר לודמילה גרויסמן

תפקיד: מנהלת יחידת כימיה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014