

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
נחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:		2016/37
תאריך אישור תעודה:	12/01/2016	תאריך הוצאת תעודה:
תאריך הדיגום:	31/12/2015	שם הדוגם:
תאריך קבלת דגימה:	31/12/2015 12:33	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:
מקום הדיגום:	ישוב: נתניה מחוז מרכז	לשכה:
מזמין בדיקה:	אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה	פקס:
כתובת:	רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504	טלפון:
דוא"ל:	avishag@mei-netanya.co.il	053-2206634
סוגי בדיקה:	בדיקות נוספות:	פלאוריד

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

### דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר	MRL	תוצאות		שם מבצע/תאריך	שיטת הבדיקה
				201512000149	201512000148		
פלאוריד	מקג/ל	1700	100	NW00011005 רשת בורוכב 8 רשת	NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה רשת	יוליה שחמיסטר	EPA 300 Anions


1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.  
2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, תיא, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686  
חותמת מעבדה

חתימת מאשר

**שם מאשר:** ד"ר לודמילה גרויסמן  
**תפקיד:** מנהלת יחידת כימיה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

\*\*\* סוף תעודה \*\*\*

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;  
אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014