



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 14

תעודת בדיקה מספר: 2017/1153	
תאריך אישור תעודה: 03/09/2017	תאריך הוצאת תעודה: 03/09/2017
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיוגם בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך הדיגום: 01/08/2017 - 31/08/2017 תאריך קבלת דגימה: 01/08/2017 - 31/08/2017
מיקום הדיגום: אתר: מיהול באר 26 תאגיד מי נתניה, מכון וינגייט לשכה: נתניה	ישוב: נתניה מחוז מרכז
מזמין בדיקה: אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה	פקס: 09-8850620 כתובת: רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 14

2017/1153

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/08/000006	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום:01/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/000007	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום:01/08/2017	<1	0.4	0.3
2017/08/000008	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום:01/08/2017	<1	0.2	0.3
2017/08/000009	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום:01/08/2017	<1	0.2	0.3
2017/08/000011	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום:01/08/2017	<1	0.3	0.4
2017/08/000232	רשת NW00011002 רשת הארי 2	ת.דיגום:02/08/2017	<1	0.3	0.4
2017/08/000242	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום:02/08/2017	<1	0.2	0.4
2017/08/000244	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום:02/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/000247	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת.דיגום:02/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/000249	רשת NW00011021 רשת אהרונוסון 17	ת.דיגום:02/08/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 14

2017/1153

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/08/000325	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום:03/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/000326	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום:03/08/2017	<1	0.2	0.3
2017/08/000327	רשת NW00052774 רשת עוזי חיטמן פינת פוליאקוב	ת.דיגום:03/08/2017	<1	0.3	0.4
2017/08/000328	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום:03/08/2017	<1	0.3	0.4
2017/08/000329	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום:03/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/000438	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:06/08/2017	<1	0.4	0.2
2017/08/000439	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.גורדאו	ת.דיגום:06/08/2017	<1	0.4	0.4
2017/08/000441	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:06/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/000444	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום:06/08/2017	<1	0.5	0.3
2017/08/000447	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:06/08/2017	<1	0.4	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 14

2017/1153

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/08/000450	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:06/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/000868	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום:08/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/000869	רשת NW00052758 רשת הרמ"א 1	ת.דיגום:08/08/2017	<1	0.2	0.3
2017/08/000870	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום:08/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/000871	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום:08/08/2017	<1	0.2	0.2
2017/08/000872	מיהול NW00011023 באר 26 כניסה למאגר דוב עוז	נפח דגימה קטן ת.דיגום:08/08/2017	<1	0.4	0.3
2017/08/000873	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום:08/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/001149	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום:09/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/001150	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום:09/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/001151	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום:09/08/2017	<1	0.3	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 14

2017/1153

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/08/001153	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום: 09/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/001156	רשת NW00052759 רשת מקדונלד 20	ת.דיגום: 09/08/2017	<1	0.2	0.4
2017/08/001223	רשת NW00052760 רשת הידידות 8	ת.דיגום: 10/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/001225	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום: 10/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/001226	רשת NW00011016 רשת 24 רח פייר קינג 5	ת.דיגום: 10/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/001228	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום: 10/08/2017	<1	0.2	0.4
2017/08/001233	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום: 10/08/2017	<1	0.2	0.3
2017/08/001399	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 13/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/001402	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הז	ת.דיגום: 13/08/2017	<1	0.4	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 14

2017/1153

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/08/001403	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:13/08/2017	<1	0.4	0.4
2017/08/001404	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:13/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/001405	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:13/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/001409	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום:13/08/2017	<1	0.5	0.3
2017/08/001538	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום:14/08/2017	<1	0.2	0.3
2017/08/001540	רשת NW00052762 רשת שבטי ישראל 4	ת.דיגום:14/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/001541	רשת NW00011019 רשת טום לנטוסופינת קליזנר	ת.דיגום:14/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/001545	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום:14/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/001546	רשת NW00052764 רשת הנופר 5	ת.דיגום:14/08/2017	<1	0.2	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 14

2017/1153

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/08/001729	רשת NW00052765 רשת התנועה הציונית 15	ת.דיגום:15/08/2017	<1	0.2	0.4
2017/08/001739	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום:15/08/2017	<1	0.2	0.2
2017/08/001744	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום:15/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/001745	רשת NW00052766 רשת בר יוחאי 20	ת.דיגום:15/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/001752	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום:15/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/001934	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום:16/08/2017	<1	0.3	0.4
2017/08/001939	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום:16/08/2017	<1	0.2	0.3
2017/08/001942	רשת NW00011009 רשת ככר העצמאות	ת.דיגום:16/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/001948	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום:16/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/001952	רשת NW00010957 רשת אוסישקין 12	ת.דיגום:16/08/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 14

2017/1153

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/08/002004	רשת NW00010998 רשת שמורק 12	ת.דיגום:17/08/2017	<1	0.3	0.4
2017/08/002005	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום:17/08/2017	<1	0.3	0.4
2017/08/002007	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום:17/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/002009	רשת NW00052767 רשת שד' האגמים 1	ת.דיגום:17/08/2017	<1	0.4	0.2
2017/08/002010	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום:17/08/2017	<1	0.2	0.4
2017/08/002123	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום:20/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/002124	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:20/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/002126	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום:20/08/2017	<1	0.4	0.3
2017/08/002127	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:20/08/2017	<1	0.4	0.3
2017/08/002131	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:20/08/2017	<1	0.3	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 14

2017/1153

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/08/002143	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 20/08/2017	<1	0.4	0.3
2017/08/002377	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 21/08/2017	<1	0.4	0.2
2017/08/002379	רשת NW00011933 מכון וינגייט רשת א	ת.דיגום: 21/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/002381	רשת NW00052769 רשת הרטום שמואל 2	ת.דיגום: 21/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/002388	רשת NW00011934 מכון וינגייט רשת ב	ת.דיגום: 21/08/2017	<1	0.2	0.3
2017/08/002389	רשת NW00011937 מכון וינגייט מגדל	ת.דיגום: 21/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/002390	רשת NW00052768 רשת המסגר 45	ת.דיגום: 21/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/002391	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום: 21/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/002403	רשת NW00011938 מכון וינגייט רשת ג	ת.דיגום: 21/08/2017	<1	0.2	0.3
2017/08/002404	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום: 21/08/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 14

2017/1153

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/08/002405	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת.דיגום: 21/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/002545	רשת NW00010993 רשת יפתח הגלעדי 4	ת.דיגום: 22/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/002555	רשת NW00052770 רשת קיש 14	ת.דיגום: 22/08/2017	<1	0.2	0.3
2017/08/002556	רשת NW00042846 רמת הרצל קדושי בלזון רשת 17	ת.דיגום: 22/08/2017	<1	0.2	0.3
2017/08/002557	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום: 22/08/2017	<1	0.3	0.4
2017/08/002558	רשת NW00011051 בארי 49	ת.דיגום: 22/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/002729	רשת NW00052772 רשת סמילנסקי 40	ת.דיגום: 23/08/2017	<1	0.3	0.4
2017/08/002730	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום: 23/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/002733	רשת NW00042847 שד' ז'בוטינסקי 5 רשת	ת.דיגום: 23/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/002735	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום: 23/08/2017	<1	0.2	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 14

2017/1153

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/08/002737	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום: 23/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/002884	רשת NW00052773 רשת קצנלסון יצחק 11	ת.דיגום: 24/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/002885	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 24/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/002887	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום: 24/08/2017	<1	0.4	0.3
2017/08/002889	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום: 24/08/2017	<1	0.2	0.3
2017/08/002891	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום: 24/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/002987	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.גורדאו	ת.דיגום: 27/08/2017	<1	0.4	0.3
2017/08/002989	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 27/08/2017	<1	0.4	0.2
2017/08/002990	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 27/08/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 14

2017/1153

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/08/002992	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 27/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/002993	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 27/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/002995	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 27/08/2017	<1	0.3	0.4
2017/08/003152	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונוביץ 12 רשת	ת.דיגום: 28/08/2017	<1	0.2	0.3
2017/08/003157	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום: 28/08/2017	<1	0.3	0.4
2017/08/003160	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום: 28/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/003161	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום: 28/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/003163	רשת NW00011012 רשת הרב צירלסון 12	ת.דיגום: 28/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/003363	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום: 29/08/2017	<1	0.2	0.3
2017/08/003364	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום: 29/08/2017	<1	0.3	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 14

2017/1153

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/08/003365	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום: 29/08/2017	<1	0.2	0.3
2017/08/003366	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום: 29/08/2017	<1	0.2	0.3
2017/08/003367	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום: 29/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/003530	רשת NW00011010 רשת כפר ערוד חיבור צרן	ת.דיגום: 30/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/003545	רשת NW00011002 רשת הארי 2	ת.דיגום: 30/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/003555	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום: 30/08/2017	<1	0.3	0.4
2017/08/003557	רשת NW00011021 רשת אהרונוסון 17	ת.דיגום: 30/08/2017	<1	0.2	0.3
2017/08/003558	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום: 30/08/2017	<1	0.3	0.2
2017/08/003612	רשת NW00052774 רשת עוזי חיטמן פינת פוליאקוב	ת.דיגום: 31/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/003613	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום: 31/08/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 14

2017/1153

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/08/003614	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום: 31/08/2017	<1	0.3	0.4
2017/08/003624	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום: 31/08/2017	<1	0.3	0.3
2017/08/003625	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום: 31/08/2017	<1	0.3	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017