



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 20

		2014/449	תעודת בדיקה מספר:
05/05/2014		05/05/2014	תאריך אישור תעודה:
05/05/2014		תאריך הוצאת תעודה :	
הדגימות הגיעו בקירור : כן		01/04/2014 - 30/04/2014	תאריך הדיגום:
לא		01/04/2014 - 30/04/2014	תאריך קבלת דגימה:
דוגם ספק המים		ישוב: נתניה	מקום הדיגום:
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:		מחוז: מחוז מרכז	
נפתית נתניה		נפה:	
057-2206634 טלפון:		מזמין בדיקה: אבישג	
09-8850620 פקס:		תאגיד - מי נתניה	
רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504			
כתובת:			
דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה ממקור מתקן הפקה	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml
סטרפטוקוקים צואתיים		9230E	50	100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B	10	100 ml
			1000	1 ml

* S.M. 21th 2005 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ -תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה, תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 20

2014/449

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטריפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201404000109	10005945 הגביש אזהת ספיר	ת. דיגום: 01/04/2014	<1	-	-	-
201404000113	10005947 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת. דיגום: 01/04/2014	<1	-	-	-
201404000123	1006012 רשת האורזים/פינת קלויזנר	ת. דיגום: 01/04/2014	<1	-	-	-
201404000124	1005967 שפרינצק 15	ת. דיגום: 01/04/2014	<1	-	-	-
201404000125	1005969 רשת חיים לבנון 1	ת. דיגום: 01/04/2014	<1	-	-	-
201404000126	1005958 רשת אוסישקין 12	ת. דיגום: 01/04/2014	<1	-	-	-
201404000129	1006009 רשת 24 רח פייר קינג	ת. דיגום: 01/04/2014	<1	-	-	-
201404000301	1006006 רשת המלכים 40	ת. דיגום: 02/04/2014	<1	-	-	-
201404000302	1005956 רשת בן יהודה 27	ת. דיגום: 02/04/2014	<1	-	-	-
201404000308	1006013 רשת המייסדים 8	ת. דיגום: 02/04/2014	<1	-	-	-
201404000317	1005957 רשת בנימין 42	ת. דיגום: 02/04/2014	<1	-	-	-
201404000320	10001454 רשת דודו דותן 3	ת. דיגום: 02/04/2014	<1	-	-	-
201404000399	1005970 רשת יוספטל 4	ת. דיגום: 03/04/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 20

2014/449

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטריפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201404000400	10002836 רשת 29 אגמים שלולית החורף	ת. דיגום: 03/04/2014	<1	-	-	-
201404000401	1005974 רשת איתמר בן אבי 44	ת. דיגום: 03/04/2014	<1	-	-	-
201404000547	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת. דיגום: 06/04/2014	<1	-	-	-
201404000550	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת. דיגום: 06/04/2014	<1	-	-	-
201404000554	1005971 חיבור מקורות מרכזי	ת. דיגום: 06/04/2014	<1	-	-	-
201404000558	1006029 חיבור מקורות דרומי	ת. דיגום: 06/04/2014	<1	-	-	-
201404000874	1005965 רשת הרקפת 2	ת. דיגום: 07/04/2014	<1	-	-	-
201404000875	1005964 רשת עמק חפר 81	ת. דיגום: 07/04/2014	<1	-	-	-
201404000876	1005990 רשת מימון 7	ת. דיגום: 07/04/2014	<1	-	-	-
201404000877	1005997 רשת בורוכוב 8	ת. דיגום: 07/04/2014	<1	-	-	-
201404000878	1005861 רשת אזהה ספיר המלאכה 2	ת. דיגום: 07/04/2014	<1	-	-	-
201404000879	1005972 רשת גולה מאיר 20	ת. דיגום: 07/04/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 20

2014/449

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 07/04/2014	1005951 רשת יחזקאל 31	201404000884
-	-	-	<1	ת. דיגום: 07/04/2014	1005949 רשת קרן היסוד 10	201404000886
-	-	-	<1	ת. דיגום: 07/04/2014	1005950 רשת בר יהודה 9	201404000887
-	-	-	<1	ת. דיגום: 08/04/2014	1005966 רבי עקיבא 21	201404001094
-	-	-	<1	ת. דיגום: 08/04/2014	1005968 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	201404001101
-	-	-	<1	ת. דיגום: 08/04/2014	1005961 רשת ריינס 47	201404001115
-	-	-	<1	ת. דיגום: 08/04/2014	1005985 נקודת חיבור 26 באר	201404001116
-	-	-	<1	ת. דיגום: 08/04/2014	1005962 רשת סוקולוב 37	201404001118
-	-	-	<1	ת. דיגום: 08/04/2014	1005992 רשת רמז 12	201404001119
-	-	-	<1	ת. דיגום: 08/04/2014	10000944 לאחר צומת מיהול באר 26 נתניה	201404001120
-	-	-	<1	ת. דיגום: 08/04/2014	1005980 נקודת חיבור 37 באר	201404001124
-	-	-	<1	ת. דיגום: 08/04/2014	1005979 נקודת חיבור 35 באר	201404001125

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 20

2014/449

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 08/04/2014	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201404001126
9	<1	<1	<1	ת. דיגום: 08/04/2014	1006021 * באר 35	201404001131
15	<1	<1	<1	ת. דיגום: 08/04/2014	1006016 * באר 26	201404001132
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/04/2014	1005981 נקודת חיבור 39 באר	201404001358
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/04/2014	1005984 נקודת חיבור 43 באר	201404001359
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/04/2014	1005983 נקודת חיבור 42 באר	201404001363
2	<1	<1	<1	ת. דיגום: 09/04/2014	1006023 * באר 39	201404001365
7	<1	<1	<1	ת. דיגום: 09/04/2014	1006025 * באר 42	201404001367
-	-	-	<1	ת. דיגום: 10/04/2014	1005989 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	201404001431
-	-	-	<1	ת. דיגום: 10/04/2014	10005943 בארי 49	201404001435
-	-	-	<1	ת. דיגום: 10/04/2014	1005952 רשת אצל 11	201404001436

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 20

2014/449

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201404001437	1005953 רשת שמורק 12	ת. דיגום: 10/04/2014	<1	-	-	-
201404001438	1005999 רשת ניצה 22	ת. דיגום: 10/04/2014	<1	-	-	-
201404001494	1006029 חיבור מקורות דרומי	ת. דיגום: 13/04/2014	<1	-	-	-
201404001497	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת. דיגום: 13/04/2014	<1	-	-	-
201404001499	1005971 חיבור מקורות מרכזי	ת. דיגום: 13/04/2014	<1	-	-	-
201404001500	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת. דיגום: 13/04/2014	<1	-	-	-
201404001510	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	ת. דיגום: 13/04/2014	<1	-	-	-
201404001567	1005981 נקודת חיבור 39 באר	ת. דיגום: 16/04/2014	<1	-	-	-
201404001568	1005983 נקודת חיבור 42 באר	ת. דיגום: 16/04/2014	<1	-	-	-
201404001569	1005984 נקודת חיבור 43 באר	ת. דיגום: 16/04/2014	<1	-	-	-
201404001570	1005996 רשת הזמיר פינת התור	ת. דיגום: 16/04/2014	<1	-	-	-
201404001571	1006000 רשת פתח תקוה 31	ת. דיגום: 16/04/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 20

2014/449

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטריפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201404001572	1006001 רשת כנר העצמאות	ת. דיגום: 16/04/2014	<1	-	-	-
201404001573	1006002 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת. דיגום: 16/04/2014	<1	-	-	-
201404001759	1005980 נקודת חיבור 37 באר	ת. דיגום: 22/04/2014	<1	-	-	-
201404001761	1005986 רשת אמנון ותמר 13	ת. דיגום: 22/04/2014	<1	-	-	-
201404001762	1005988 רשת חבצלת החוף 24	ת. דיגום: 22/04/2014	<1	-	-	-
201404001764	1005979 נקודת חיבור 35 באר	ת. דיגום: 22/04/2014	<1	-	-	-
201404001768	1005985 נקודת חיבור 26 באר	ת. דיגום: 22/04/2014	<1	-	-	-
201404001773	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	ת. דיגום: 22/04/2014	<1	-	-	-
201404002135	1005963 רשת יפתח הגלעדי 4	ת. דיגום: 23/04/2014	<1	-	-	-
201404002141	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת. דיגום: 23/04/2014	<1	-	-	-
201404002146	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת. דיגום: 23/04/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 20

2014/449

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטריפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201404002151	1006029 חיבור מקורות דרומי	ת. דיגום: 23/04/2014	<1	-	-	-
201404002154	1005971 חיבור מקורות מרכזי	ת. דיגום: 23/04/2014	<1	-	-	-
201404002266	1005991 רשת גד מכנס 18	ת. דיגום: 24/04/2014	<1	-	-	-
201404002273	1005959 רשת הרצל 52	ת. דיגום: 24/04/2014	<1	-	-	-
201404002274	10005944 שלמה המלך 46	ת. דיגום: 24/04/2014	<1	-	-	-
201404002275	1005954 רשת גבע 32	ת. דיגום: 24/04/2014	<1	-	-	-
201404002276	1005994 רשת הארי 12	ת. דיגום: 24/04/2014	<1	-	-	-
201404002277	1005960 רשת ויצמן 27	ת. דיגום: 24/04/2014	<1	-	-	-
201404002278	1005995 רשת מוצקין 7	ת. דיגום: 24/04/2014	<1	-	-	-
201404002279	1006014 רשת אהרונסון 17	ת. דיגום: 24/04/2014	<1	-	-	-
201404002280	1005993 רשת ספיר 4	ת. דיגום: 24/04/2014	<1	-	-	-
201404002281	1005987 רשת הדליות 58	ת. דיגום: 24/04/2014	<1	-	-	-
201404002439	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת. דיגום: 27/04/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 20

2014/449

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 27/04/2014	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	201404002461
-	-	-	<1	ת. דיגום: 27/04/2014	1006029 חיבור מקורות דרומי	201404002463
-	-	-	<1	ת. דיגום: 27/04/2014	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201404002467
-	-	-	<1	ת. דיגום: 28/04/2014	1008156 מכון ינגייט מגדל	201404002758
-	-	-	<1	ת. דיגום: 28/04/2014	1008152 מכון ינגייט רשת א	201404002759
-	-	-	<1	ת. דיגום: 28/04/2014	1006011 רשת הבריגדה היהודית 13	201404002760
-	-	-	<1	ת. דיגום: 28/04/2014	10000277 מכון ינגייט רשת ג	201404002761
-	-	-	<1	ת. דיגום: 28/04/2014	1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	201404002762
-	-	-	<1	ת. דיגום: 28/04/2014	1006003 רשת יוסף פינת דגניה	201404002764
-	-	-	<1	ת. דיגום: 28/04/2014	10005948 האוניברסיטה משכנות זבולון	201404002765
-	-	-	<1	ת. דיגום: 28/04/2014	1005950 רשת בר יהודה 9	201404002766
-	-	-	<1	ת. דיגום: 28/04/2014	1005972 רשת גולדה מאיר 20	201404002767

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 20

2014/449

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201404002768	10005946 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת. דיגום: 28/04/2014	<1	-	-	-
201404002770	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	ת. דיגום: 28/04/2014	<1	-	-	-
201404002772	1006010 רשת הגרא 19	ת. דיגום: 28/04/2014	<1	-	-	-
201404002773	1006004 רשת הרב צ.ירלסון 12	ת. דיגום: 28/04/2014	<1	-	-	-
201404002775	1005951 רשת יחזקאל 31	ת. דיגום: 28/04/2014	<1	-	-	-
201404002776	1005949 רשת קרן היסוד 10	ת. דיגום: 28/04/2014	<1	-	-	-
201404002778	1008153 מכון וינגייט רשת ב	ת. דיגום: 28/04/2014	<1	-	-	-
201404003032	10000944 לאחר צומת מיהול באר 26 נתניה	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-
201404003039	1006009 רשת 24 בר רח פייר קינג	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-
201404003040	1006012 רשת האורזים/פינת קלויזנר	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-
201404003041	10005945 הגביש אזהת ספיר	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-
201404003051	10005947 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 20

2014/449

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 29/04/2014	1005958 רשת אוסישקין 12	201404003052
-	-	-	<1	ת. דיגום: 30/04/2014	1005974 רשת איתמר בן אבי 44	201404003291
-	-	-	<1	ת. דיגום: 30/04/2014	1005970 רשת יוספטל 4	201404003294
-	-	-	<1	ת. דיגום: 30/04/2014	1005969 רשת חיים לבנון 1	201404003297
-	-	-	<1	ת. דיגום: 30/04/2014	1005967 שפרינגק 15	201404003301
-	-	-	<1	ת. דיגום: 30/04/2014	10002836 רשת 29 א אגמים שלולית החורף	201404003302

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 20

2014/449

תעודת בדיקה מספר:

תוצאות בדיקות פיזיכימיות

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.4	-	0.1	רשת	10005945 הגביש אזהת ספיר	201404000109
-	0.3	-	0.2	רשת	10005947 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	201404000113
-	0.3	-	0.2	רשת	1006012 רשת האורזים/פינת קלויזנר	201404000123
-	0.3	-	0.3	רשת	1005967 שפרינצק 15	201404000124
-	0.2	-	0.2	רשת	1005969 רשת חיים לבנון 1	201404000125
-	0.2	-	0.2	רשת	1005958 רשת אוסישקין 12	201404000126
-	0.2	-	0.2	רשת	1006009 רשת 24 רח פייר קינג	201404000129
-	0.2	-	0.3	רשת	1006006 רשת המלכים 40	201404000301
-	0.4	-	0.2	רשת	1005956 רשת בן יהודה 27	201404000302
-	0.2	-	0.2	רשת	1006013 רשת המייסדים 8	201404000308
-	0.2	-	0.3	רשת	1005957 רשת בנימין 42	201404000317
-	0.2	-	0.2	רשת	10001454 רשת דודו דותן 3	201404000320
-	0.4	-	0.2	רשת	1005970 רשת יוספטל 4	201404000399

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 20

2014/449

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	0.2	רשת	10002836 רשת 29 א אגמים שלולית החורף	201404000400
-	0.3	-	0.3	רשת	1005974 רשת איתמר בן אבי 44	201404000401
-	0.2	-	0.3	מאגר/בריכה	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	201404000547
-	0.2	-	0.3	מאגר/בריכה	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	201404000550
-	0.4	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201404000554
-	0.4	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	1006029 חיבור מקורות דרומי	201404000558
-	0.2	-	0.3	רשת	1005965 רשת הרקפת 2	201404000874
-	0.2	-	0.2	רשת	1005964 רשת עמק חפר 81	201404000875
-	0.3	-	0.2	רשת	1005990 רשת מימון 7	201404000876
-	0.3	-	0.2	רשת	1005997 רשת בורוכוב 8	201404000877
-	0.2	-	0.1	רשת	1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	201404000878
-	0.2	-	0.2	רשת	1005972 רשת גולדה מאיר 20	201404000879
-	0.2	-	0.2	רשת	1005951 רשת יחזקאל 31	201404000884

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 20

2014/449

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	0.2	רשת	1005949 רשת קרן היסוד 10	201404000886
-	0.3	-	0.3	רשת	1005950 רשת בר יהודה 9	201404000887
-	0.2	-	0.1	רשת	1005966 רבי עקיבא 21	201404001094
-	0.3	-	0.2	רשת	1005968 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	201404001101
-	0.3	-	0.2	רשת	1005961 רשת ריינס 47	201404001115
-	0.1	-	0.2	רשת	1005985 26 נקודת חיבור באר	201404001116
-	0.3	-	0.3	רשת	1005962 רשת סוקולוב 37	201404001118
-	0./	-	0.2	רשת	1005992 רשת רמז 12	201404001119
-	0.2	-	0.5	צומת מיהול	10000944 לאחר צומת מיהול באר 26 נתניה	201404001120
-	0.2	-	0.3	רשת	1005980 37 נקודת חיבור באר	201404001124
-	0.2	-	0.3	רשת	1005979 35 נקודת חיבור באר	201404001125
-	0.18	-	0.3	רשת	1008154 מכון יוניגייט חיבור - נתניה	201404001126
-	0.3	-	ND	מקור מים	1006021 35* באר	201404001131

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 15 מתוך 20

2014/449

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	ND	מקור מים	1006016 26* באר	201404001132
-	0.3	-	0.3	רשת	1005981 39 נקודת חיבור באר	201404001358
-	0.2	-	0.1	רשת	1005984 43 נקודת חיבור באר	201404001359
-	0.2	-	0.4	רשת	1005983 42 נקודת חיבור באר	201404001363
-		-	ND	מקור מים	1006023 39* באר	201404001365
-	0.3	-	ND	מקור מים	1006025 42* באר	201404001367
-	0.3	-	0.2	רשת	1005989 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	201404001431
-	0.2	-	0.2	רשת	10005943 49 בארי	201404001435
-	0.1	-	0.2	רשת	1005952 רשת אצל 11	201404001436
-	0.4	-	0.2	רשת	1005953 רשת שמורק 12	201404001437
-	0.2	-	0.3	רשת	1005999 רשת ניצה 22	201404001438
-	0.3	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	1006029 חיבור מקורות דרומי	201404001494
-	0.2	-	0.4	מאגר/בריכה	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	201404001497

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 16 מתוך 20

2014/449

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201404001499
-	0.2	-	0.3	מאגר/בריכה	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	201404001500
-	0.31	-	0.2	רשת	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201404001510
-	0.4	-	0.4	רשת	1005981 39 נקודת חיבור באר	201404001567
-	0.2	-	0.3	רשת	1005983 42 נקודת חיבור באר	201404001568
-	0.3	-	0.1	רשת	1005984 43 נקודת חיבור באר	201404001569
-	0.3	-	0.2	רשת	1005996 רשת הזמיר פינת התור	201404001570
-	0.2	-	0.3	רשת	1006000 רשת פתח תקוה 31	201404001571
-	0.2	-	0.2	רשת	1006001 רשת ככר העצמאות	201404001572
-	0.3	-	0.2	רשת	1006002 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	201404001573
-	0.2	-	0.4	רשת	1005980 37 נקודת חיבור באר	201404001759
-	0.3	-	0.2	רשת	1005986 רשת אמנון ותמר 13	201404001761
-	0.3	-	0.3	רשת	1005988 רשת חבצלת החוף 24	201404001762

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 17 מתוך 20

2014/449

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.3	-	0.4	רשת	1005979 35 נקודת חיבור באר	201404001764
-	0.2	-	0.3	רשת	1005985 26 נקודת חיבור באר	201404001768
-	0.38	-	0.25	רשת	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201404001773
-	0.2	-	0.2	רשת	1005963 רשת יפתח הגלעדי 4	201404002135
-		-	0.3	מאגר/בריכה	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	201404002141
-	0.2	-	0.4	מאגר/בריכה	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	201404002146
-	0.3	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	1006029 חיבור מקורות דרומי	201404002151
-	0.3	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201404002154
-	0.2	-	0.2	רשת	1005991 רשת גד מכנס 18	201404002266
-	0.2	-	0.3	רשת	1005959 רשת הרצל 52	201404002273
-	0.3	-	0.2	רשת	10005944 שלמה המלך 46	201404002274
-	0.3	-	0.2	רשת	1005954 רשת גבע 32	201404002275
-	0.1	-	0.2	רשת	1005994 רשת הארי 12	201404002276
-	0.2	-	0.3	רשת	1005960 רשת ויצמן 27	201404002277

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 18 מתוך 20

2014/449

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	0.3	רשת	1005995 רשת מוצקין 7	201404002278
-	0.3	-	0.2	רשת	1006014 רשת אהרונסון 17	201404002279
-	0.3	-	0.3	רשת	1005993 רשת ספיר 4	201404002280
-	0.2	-	0.2	רשת	1005987 רשת הדליות 58	201404002281
-	0.3	-	0.5	מאגר/בריכה	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	201404002439
-	0.3	-	0.4	מאגר/בריכה	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	201404002461
-	0.2	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	1006029 חיבור מקורות דרומי	201404002463
-	0.2	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201404002467
-	0.2	-	0.3	מאגר/בריכה	1008156 מכון וינגייט מגדל	201404002758
-	0.2	-	0.2	רשת	1008152 מכון וינגייט רשת א	201404002759
-	0.2	-	0.2	רשת	1006011 רשת הבריגדה היהודית 13	201404002760
-	0.2	-	0.2	רשת	10000277 מכון וינגייט רשת ג	201404002761
-	0.3	-	0.1	רשת	1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	201404002762
-	0.2	-	0.3	רשת	1006003 רשת יוסף פינת דגניה	201404002764

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 19 מתוך 20

2014/449

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.4	-	0.4	רשת	10005948 האוניברסיטה משכנות זבולון	201404002765
-	0.2	-	0.3	רשת	1005950 רשת בר יהודה 9	201404002766
-	0.2	-	0.2	רשת	1005972 רשת גולדה מאיר 20	201404002767
-	0.3	-	0.2	רשת	10005946 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	201404002768
-	0.2	-	0.3	רשת	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201404002770
-	-	-	0.3	רשת	1006010 רשת הגרא 19	201404002772
-	0.2	-	0.3	רשת	1006004 רשת הרב צ.ירלסון 12	201404002773
-	0.4	-	0.2	רשת	1005951 רשת יחזקאל 31	201404002775
-	0.2	-	0.2	רשת	1005949 רשת קרן היסוד 10	201404002776
-	0.3	-	0.2	רשת	1008153 מכון וינגייט רשת ב	201404002778
-	0.2	-	0.5	צומת מיהול	10000944 לאחר צומת מיהול באר 26 נתניה	201404003032
-	0.2	-	0.3	רשת	1006009 רשת 24 רח פייר קינג	201404003039
-	0.2	-	0.2	רשת	1006012 רשת האורזים/פינת קלויזנר	201404003040

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 20 מתוך 20

2014/449

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.4	-	0.2	רשת	10005945 הגביש אזהת ספיר	201404003041
-	0.2	-	0.3	רשת	10005947 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	201404003051
-	0.3	-	0.3	רשת	1005958 רשת אוסישקין 12	201404003052
-	0.3	-	0.4	רשת	1005974 רשת איתמר בן אבי 44	201404003291
-	0.3	-	0.2	רשת	1005970 רשת יוספטל 4	201404003294
-	0.2	-	0.3	רשת	1005969 רשת חיים לבנון 1	201404003297
-	0.3	-	0.3	רשת	1005967 שפרינצק 15	201404003301
-	0.3	-	0.3	רשת	10002836 רשת 29 אגמים שלולית החורף	201404003302

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות
מעבדה לארצית לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. מליכס
ת.ד. 8255, רח' בן צבי 69, תל אביב 61082
טל. 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: רביד בן דוד

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013