



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 13

תעודת בדיקה מספר:		2017/19
תאריך אישור תעודה:		02/01/2017
תאריך הוצאת תעודה:		02/01/2017
שם הדוגם: דוגם ספק מים	תאריך הדיגום:	01/12/2016 - 29/12/2016
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	תאריך קבלת דגימה:	01/12/2016 - 29/12/2016
מקום הדיגום:	אתר:	מכון וינגייט
ישוב:	לשכה:	נתניה
מחוז מרכז	דוא"ל:	avishag@mei-netanya.co.il
מזמין בדיקה:	פקס:	09-8850620
אבישג יעקובי בלום	כתובת:	רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504
תאגיד - מי נתניה	טלפון:	053-2206634
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ- תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 13

2017/19

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/12/000036	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום:01/12/2016	<1	0.2	0.2
2016/12/000037	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום:01/12/2016	<1	0.4	0.3
2016/12/000038	רשת NW00011016 רשת 24 רח פייר קינג 5	ת.דיגום:01/12/2016	<1	0.3	0.3
2016/12/000040	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום:01/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/000042	רשת NW00052760 רשת הידידות 8	ת.דיגום:01/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/000183	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:04/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/000184	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום:04/12/2016	<1	0.2	0.4
2016/12/000185	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום:04/12/2016	<1	0.2	0.4
2016/12/000188	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום:04/12/2016	<1	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 13

2017/19

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/12/000189	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 04/12/2016	<1	0.3	0.4
2016/12/000190	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 04/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/000363	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום: 05/12/2016	<1	0.2	0.2
2016/12/000364	רשת NW00052764 רשת הנופר 5	ת.דיגום: 05/12/2016	<1	0.3	0.3
2016/12/000365	רשת NW00011019 רשת טום לנטוסופינת קלויזנר	ת.דיגום: 05/12/2016	<1	0.4	0.2
2016/12/000369	רשת NW00052762 רשת שבטי ישראל 4	ת.דיגום: 05/12/2016	<1	0.2	0.2
2016/12/000370	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום: 05/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/000427	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום: 06/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/000428	רשת NW00052765 רשת התנועה הציונית 15	ת.דיגום: 06/12/2016	<1	0.3	0.3
2016/12/000429	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום: 06/12/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 13

2017/19

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/12/000430	רשת NW00052766 רשת בר יוחאי 20	ת.דיגום:06/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/000431	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום:06/12/2016	<1	0.3	0.3
2016/12/000730	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום:07/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/000733	רשת NW00010957 רשת אוסישקין 12	ת.דיגום:07/12/2016	<1	0.2	0.2
2016/12/000741	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום:07/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/000742	רשת NW00011009 רשת ככר העצמאות	ת.דיגום:07/12/2016	<1	0.4	0.3
2016/12/000743	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום:07/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/000801	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום:08/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/000803	רשת NW00010998 רשת שמורק 12	ת.דיגום:08/12/2016	<1	0.3	0.3
2016/12/000809	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום:08/12/2016	<1	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 13

2017/19

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/12/000811	רשת NW00052767 רשת שד' האגמים 1	ת.דיגום: 08/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/000814	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום: 08/12/2016	<1	0.2	0.2
2016/12/000965	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 11/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/000970	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 11/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/000973	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 11/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/000974	רשת NW00011037 בריכת התקרקעית רח דב הז	ת.דיגום: 11/12/2016	<1	0.2	0.5
2016/12/000976	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום: 11/12/2016	<1	0.4	0.3
2016/12/000977	רשת NW00011035 בריכת התקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום: 11/12/2016	<1	0.3	0.4
2016/12/001122	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 12/12/2016	<1	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 13

2017/19

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/12/001123	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת.דיגום:12/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/001124	רשת NW00011933 מכון וינגייט רשת א	ת.דיגום:12/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/001126	רשת NW00052769 רשת הרטום שמואל 2	ת.דיגום:12/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/001127	רשת NW00011938 מכון וינגייט רשת ג	ת.דיגום:12/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/001129	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום:12/12/2016	<1	0.3	0.3
2016/12/001130	רשת NW00011934 מכון וינגייט רשת ב	ת.דיגום:12/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/001131	רשת NW00052768 רשת המסגר 45	ת.דיגום:12/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/001132	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום:12/12/2016	<1	0.3	0.3
2016/12/001133	רשת NW00011937 מכון וינגייט מגדל	ת.דיגום:12/12/2016	<1	0.3	0.3
2016/12/001408	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום:13/12/2016	<1	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 13

2017/19

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/12/001410	רשת NW00052770 רשת קיש 14	ת.דיגום:13/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/001413	רשת NW00042846 רמת הרצל קדושי בלזון רשת 17	ת.דיגום:13/12/2016	<1	0.2	0.4
2016/12/001414	רשת NW00011051 בארי 49	ת.דיגום:13/12/2016	<1	0.2	0.2
2016/12/001415	רשת NW00010993 רשת יפתח הגלעדי 4	ת.דיגום:13/12/2016	<1	0.3	0.3
2016/12/001563	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום:14/12/2016	<1	0.3	0.4
2016/12/001564	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום:14/12/2016	<1	0.2	0.4
2016/12/001565	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום:14/12/2016	<1	0.3	0.3
2016/12/001567	רשת NW00042847 שד' ז'בוטינסקי 5 רשת	ת.דיגום:14/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/001568	רשת NW00052772 רשת סמילנסקי 40	ת.דיגום:14/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/001625	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום:15/12/2016	<1	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 13

2017/19

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/12/001626	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום: 15/12/2016	<1	0.3	0.3
2016/12/001627	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום: 15/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/001628	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 15/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/001630	רשת NW00052773 רשת קצנלסון יצחק 11	ת.דיגום: 15/12/2016	<1	0.3	0.3
2016/12/001723	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 18/12/2016	<1	0.3	0.4
2016/12/001724	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 18/12/2016	<1	0.3	0.3
2016/12/001728	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 18/12/2016	<1	0.3	0.4
2016/12/001736	רשת NW00011035 בריכת התקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 18/12/2016	<1	0.3	0.5
2016/12/001737	רשת NW00011037 בריכת התקרקעית רח דב הז	ת.דיגום: 18/12/2016	<1	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 13

2017/19

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/12/001739	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:18/12/2016	<1	0.3	0.4
2016/12/001938	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום:19/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/001940	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונוביץ 12 רשת	ת.דיגום:19/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/001942	רשת NW00011012 רשת הרב צ.ירלסון 12	ת.דיגום:19/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/001943	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום:19/12/2016	<1	0.3	0.4
2016/12/001945	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום:19/12/2016	<1	0.3	0.3
2016/12/002087	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום:20/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/002088	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום:20/12/2016	<1	0.3	0.4
2016/12/002097	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום:20/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/002098	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום:20/12/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 13

2017/19

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/12/002103	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום: 20/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/002272	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת.דיגום: 21/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/002274	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום: 21/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/002275	רשת NW00011002 רשת הארי 2	ת.דיגום: 21/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/002277	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום: 21/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/002298	רשת NW00011021 רשת אהרונוסון 17	ת.דיגום: 21/12/2016	<1	0.4	0.3
2016/12/002413	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום: 22/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/002414	רשת NW00052774 רשת עוזי חיטמן פינת פוליאקוב	ת.דיגום: 22/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/002416	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום: 22/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/002417	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום: 22/12/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 13

2017/19

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/12/002418	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום: 22/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/002511	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 25/12/2016	<1	0.4	0.2
2016/12/002512	רשת NW00011035 בריכת התקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום: 25/12/2016	<1	0.3	0.5
2016/12/002513	רשת NW00011037 בריכת התקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 25/12/2016	<1	0.3	0.4
2016/12/002514	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום: 25/12/2016	<1	0.3	0.3
2016/12/002515	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 25/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/002516	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 25/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/002894	רשת NW00052758 רשת הרמ"א 1	ת.דיגום: 27/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/002895	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום: 27/12/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 13

2017/19

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/12/002896	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום: 27/12/2016	<1	0.2	0.2
2016/12/002897	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום: 27/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/002898	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום: 27/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/003058	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום: 28/12/2016	<1	0.3	0.3
2016/12/003059	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום: 28/12/2016	<1	0.3	0.3
2016/12/003060	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום: 28/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/003062	רשת NW00052759 רשת מקדונלד 20	ת.דיגום: 28/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/003077	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום: 28/12/2016	<1	0.2	0.2
2016/12/003194	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום: 29/12/2016	<1	0.2	0.3
2016/12/003195	רשת NW00052760 רשת הידידות 8	ת.דיגום: 29/12/2016	<1	0.2	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 13

2017/19

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/12/003198	רשת NW00011016 רשת 24 ב רח פייר קינג 5	ת.דיגום: 29/12/2016	<1	0.3	0.3
2016/12/003200	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום: 29/12/2016	<1	0.3	0.2
2016/12/003202	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום: 29/12/2016	<1	0.2	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014