



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 18

		תעודת בדיקה מספר:	2014/1141
תאריך אישור תעודה:		02/12/2014	
תאריך הוצאת תעודה:		02/12/2014	
שם הדוגם: דוגם ספק מים		תאריך הדיגום: 02/11/2014 - 30/11/2014	
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא		תאריך קבלת דגימה: 02/11/2014 - 30/11/2014	
הדגימות הגיעו בקירור: כן			
מיקום הדיגום: ישוב: נתניה		אתר: מיהול באר 26 תאגיד מי נתניה, מכון וינגייט	
מחוז מרכז		לשכה: נפתית נתניה	
מזמין בדיקה: אבישג יעקובי בלום		פקס: 09-8850620	
תאגיד - מי נתניה		טלפון: 098653014	
		כתובת: רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504	
		דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה רשת <1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	מתקן הפקה מתקן התפלה <1	100 ml
סטרפטוקוקים		9230	מתקן הפקה מתקן התפלה <1	100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B	מתקן הפקה 1000	1 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	מתקן הפקה רשת <1	NTU NTU
כלור חופשי	מתקן הפקה רשת 0.1 - 0.5	מג/ל מג/ל

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M. או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 18

2014/1141

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2014/11/000154	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום:02/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/11/000155	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרמי	ת.דיגום:02/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.5
2014/11/000156	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום:02/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/11/000157	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:02/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/11/000158	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:02/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/11/000302	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום:03/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 18

2014/1141

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2014/11/000304	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום:03/11/2014	<1	-	-	-	0.4	0.3
2014/11/000306	רשת NW00011933 מכון וינגייט רשת א	ת.דיגום:03/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/11/000310	רשת NW00011934 מכון וינגייט רשת ב	ת.דיגום:03/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/11/000312	רשת NW00011938 מכון וינגייט רשת ג	ת.דיגום:03/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/11/000313	רשת NW00011937 מכון וינגייט מגדל	ת.דיגום:03/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/11/000491	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום:04/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/11/000493	רשת NW00010972 נקודת חיבור באר 35	ת.דיגום:04/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 18

2014/1141

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2014/11/000498	רשת NW00010973 נקודת חיבור באר 37	ת.דיגום:04/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/11/000499	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום:04/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/11/000702	רשת NW00010975 נקודת חיבור באר 40	ת.דיגום:05/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.6
2014/11/000705	רשת NW00010976 נקודת חיבור באר 42	ת.דיגום:05/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/11/000707	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום:05/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/11/000708	רשת NW00010977 נקודת חיבור באר 43	ת.דיגום:05/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 18

2014/1141

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2014/11/000709	רשת NW00010978 נקודת חיבור באר 26	ת.דיגום:05/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/11/000749	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום:06/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/11/000750	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום:06/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/11/000751	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום:06/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/11/000752	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום:06/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/11/000753	רשת NW00011021 רשת אהרונסון 17	ת.דיגום:06/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/11/000902	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:09/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/11/000904	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום:09/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 18

2014/1141

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2014/11/000905	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום:09/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/11/000908	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום:09/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/11/000909	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום:09/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.2
2014/11/000910	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום:09/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/11/000911	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום:09/11/2014	<1	-	-	-	0.1	0.6
2014/11/000912	רשת NW00011012 רשת הרב צ'ירלסון 12	ת.דיגום:09/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 18

2014/1141

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2014/11/000913	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 09/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/11/000914	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום: 09/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/11/000918	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 09/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/11/001118	רשת NW00011019 רשת קלויזים/פינת קלויזר	ת.דיגום: 11/11/2014	<1	-	-	-	0.4	0.4
2014/11/001131	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת.דיגום: 11/11/2014	<1	-	-	-	0.4	0.5
2014/11/001132	רשת NW00011016 רשת 24 ב רח פייר קינג	ת.דיגום: 11/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/11/001138	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום: 11/11/2014	<1	-	-	-	0.5	0.3

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 18

2014/1141

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2014/11/001143	רשת NW00010957 רשת אוסישקין 12	ת.דיגום: 11/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/11/001350	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום: 12/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/11/001354	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום: 12/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/11/001356	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום: 12/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/11/001359	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום: 12/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/11/001367	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום: 12/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/11/001419	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום: 13/11/2014	<1	-	-	-	0.4	0.2
2014/11/001420	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום: 13/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 18

2014/1141

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2014/11/001422	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום: 13/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.3
2014/11/001424	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום: 13/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/11/001426	רשת NW00011584 רשת 29 א אגמים שלולית החורף	ת.דיגום: 13/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/11/001429	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	דוגם: אלעד וולברג ת.דיגום: 13/11/2014	<1	-	-	-	0.21	0.48
2014/11/001492	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 16/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/11/001493	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 16/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/11/001495	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 16/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 18

2014/1141

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2014/11/001497	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום:16/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/11/001507	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:16/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.6
2014/11/001533	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	דוגם:אלעד וולברג ת.דיגום:16/11/2014	<1	-	-	-	0.35	0.48
2014/11/001767	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום:17/11/2014	<1	-	-	-	0.5	0.3
2014/11/001768	מאגר NW00011120 לאחר צומת מיהול באר 26 נתניה	ת.דיגום:17/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/11/001769	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום:17/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/11/001770	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום:17/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 18

2014/1141

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2014/11/001771	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום:17/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/11/001946	מתקן התפלה NW00011023 באר 26 כניסה למאגר דוב עוז	ת.דיגום:18/11/2014	<1	<1	<1	2	0.1	0.6
2014/11/001947	מתקן הפקה NW00011028 באר 35	ת.דיגום:18/11/2014	<1	<1	<1	3	ND	ND
2014/11/001948	מתקן הפקה NW00011029 באר 37	ת.דיגום:18/11/2014	<1	<1	<1	3	0.1	ND
2014/11/001960	רשת NW00010978 נקודת חיבור באר 26	ת.דיגום:18/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.5
2014/11/001968	רשת NW00010973 נקודת חיבור באר 37	ת.דיגום:18/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/11/001970	רשת NW00010972 נקודת חיבור באר 35	ת.דיגום:18/11/2014	<1	-	-	-	ND	ND

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 18

2014/1141

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2014/11/002215	רשת NW00010977 נקודת חיבור באר 43	ת.דיגום:19/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.5
2014/11/002216	רשת NW00010976 נקודת חיבור באר 42	ת.דיגום:19/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.6
2014/11/002223	מתקן הפקה NW00011032 באר 42	ת.דיגום:19/11/2014	<1	<1	<1	6	0.1	ND
2014/11/002224	מתקן הפקה NW00011033 באר 43	ת.דיגום:19/11/2014	<1	<1	<1	5	0.2	ND
2014/11/002246	רשת NW00011051 בארי 49	ת.דיגום:20/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.5
2014/11/002247	רשת NW00010998 רשת שמורק 12	ת.דיגום:20/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/11/002248	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום:20/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/11/002249	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום:20/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 18

2014/1141

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2014/11/002250	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום: 20/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.3
2014/11/002363	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 23/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/11/002370	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 23/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/11/002371	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 23/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/11/002375	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 23/11/2014	<1	-	-	-	ND	ND
2014/11/002385	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 23/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.6
2014/11/002576	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום: 24/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 18

2014/1141

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2014/11/002577	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום:24/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.3
2014/11/002578	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום:24/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/11/002579	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום:24/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/11/002580	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום:24/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.3
2014/11/002799	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום:25/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/11/002803	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום:25/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.2
2014/11/002807	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום:25/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.2
2014/11/002808	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום:25/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 15 מתוך 18

2014/1141

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2014/11/002809	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום:2014/11/25	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/11/002911	רשת NW00010993 רשת יפתח הגלעדי 4	ת.דיגום:2014/11/26	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/11/002912	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום:2014/11/26	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/11/002913	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת.דיגום:2014/11/26	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/11/002914	רשת NW00011009 רשת ככר העצמות	ת.דיגום:2014/11/26	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/11/002977	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום:2014/11/27	<1	-	-	-	0.4	0.3
2014/11/002978	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום:2014/11/27	<1	-	-	-	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 16 מתוך 18

2014/1141

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2014/11/002979	רשת NW00011002 רשת הארי 12	ת.דיגום: 27/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/11/002980	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום: 27/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/11/002981	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום: 27/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/11/003126	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 30/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/11/003127	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום: 30/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/11/003128	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום: 30/11/2014	<1	-	-	-	0.1	0.3
2014/11/003129	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 30/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 17 מתוך 18

2014/1141

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2014/11/003130	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום: 30/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/11/003131	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 30/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/11/003132	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 30/11/2014	<1	-	-	-	0.3	0.6
2014/11/003133	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום: 30/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/11/003134	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 30/11/2014	<1	-	-	-	0.2	0.6

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014