



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 17

		תעודת בדיקה מספר:	2014/957
תאריך אישור תעודה:		13/10/2014	
תאריך הוצאת תעודה:		13/10/2014	
שם הדוגם: דוגם ספק מים		תאריך הדיגום: 01/09/2014 - 30/09/2014	
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:		תאריך קבלת דגימה: 01/09/2014 - 30/09/2014	
הדגימות הגיעו בקירור: כן			
מיקום הדיגום: ישוב: נתניה		מחוז מרכז	
אתר: מיהול באר 26 תאגיד מי נתניה, מכון וינגייט			
לשכה: נפתית נתניה			
מזמין בדיקה: אבישג יעקובי בלום			
תאגיד - מי נתניה			
פקס: 09-8850620		טלפון: 098653014	
כתובת: רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504			
דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה רשת <1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	מתקן הפקה מתקן התפלה <1	100 ml
סטרפטוקוקים		9230	מתקן הפקה מתקן התפלה <1	100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B	מתקן הפקה 1000	1 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור	מתקן הפקה	0.2 - 1 מג/ל
	רשת	0.1 - 0.5 מג/ל

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M. או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 17

2014/957

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור מג/ל
2014/09/000102	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום:01/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.3
2014/09/000104	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום:01/09/2014	<1	-	-	-	0.4	0.3
2014/09/000105	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום:01/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.2
2014/09/000108	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום:01/09/2014	<1	-	-	-	0.4	0.2
2014/09/000110	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום:01/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/000324	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום:02/09/2014	<1	-	-	-	0.4	0.3
2014/09/000327	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום:02/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 17

2014/957

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור מג/ל
2014/09/000330	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום:02/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/000334	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום:02/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/09/000335	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום:02/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/09/000510	רשת NW00010993 רשת יפתח הגלעדי 4	ת.דיגום:03/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/000523	רשת NW00011009 רשת ככר העצמאות	ת.דיגום:03/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/09/000526	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרנן	ת.דיגום:03/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.3
2014/09/000530	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום:03/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 17

2014/957

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור מג/ל
2014/09/000566	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום: 04/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/000567	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום: 04/09/2014	<1	-	-	-	0.4	0.3
2014/09/000568	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום: 04/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/000570	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום: 04/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/000571	רשת NW00011002 רשת הארי 12	ת.דיגום: 04/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/09/000580	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 04/09/2014	<1	-	-	-	0.15	0.33
2014/09/000581	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 04/09/2014	<1	-	-	-	0.15	0.5
2014/09/000582	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 04/09/2014	<1	-	-	-	0.18	0.47

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 17

2014/957

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור מג/ל
2014/09/000583	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום:04/09/2014	<1	-	-	-	0.30	0.52
2014/09/000584	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום:04/09/2014	<1	-	-	-	0.30	0.6
2014/09/000585	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:04/09/2014	<1	-	-	-	0.20	0.45
2014/09/000819	רשת NW00011938 מכון וינגייט רשת ג	ת.דיגום:08/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.3
2014/09/000822	רשת NW00011937 מכון וינגייט מגדל	ת.דיגום:08/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/09/000826	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום:08/09/2014	<1	-	-	-	0.4	0.3
2014/09/000831	רשת NW00011934 מכון וינגייט רשת ב	ת.דיגום:08/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 17

2014/957

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור מג/ל
2014/09/000833	רשת NW00011933 מכון וינגייט רשת א	ת.דיגום: 08/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/000878	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 08/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.46
2014/09/001020	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום: 09/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.3
2014/09/001021	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום: 09/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/001037	רשת NW00010972 נקודת חיבור באר 35	ת.דיגום: 09/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/09/001197	רשת NW00010973 נקודת חיבור באר 37	ת.דיגום: 10/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 17

2014/957

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור מג/ל
2014/09/001198	רשת NW00010978 נקודת חיבור באר 26	ת.דיגום:10/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/09/001199	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום:10/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/09/001201	רשת NW00010977 נקודת חיבור באר 43	ת.דיגום:10/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/09/001203	רשת NW00010975 נקודת חיבור באר 40	ת.דיגום:10/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/09/001205	רשת NW00010976 נקודת חיבור באר 42	ת.דיגום:10/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/09/001295	רשת NW00011021 רשת אהרונסון 17	ת.דיגום:11/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/001296	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום:11/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 17

2014/957

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור מג/ל
2014/09/001300	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום: 11/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/001301	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום: 11/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/09/001310	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום: 11/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/001354	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 14/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/09/001356	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 14/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.6
2014/09/001357	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 14/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/09/001360	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 14/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 17

2014/957

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור מג/ל
2014/09/001385	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.גורדאו	ת.דיגום:14/09/2014	<1	-	-	-	0.1	0.6
2014/09/001420	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום:14/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.31
2014/09/001650	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום:15/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.3
2014/09/001663	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום:15/09/2014	<1	-	-	-	0.4	0.2
2014/09/001665	רשת NW00011012 רשת הרב צ.ירלסון 12	ת.דיגום:15/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/09/001668	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום:15/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/001673	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום:15/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 17

2014/957

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור מג/ל
2014/09/001675	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום: 15/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/001848	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת.דיגום: 16/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/001851	רשת NW00011019 רשת האורזים פינת קלויזנר	ת.דיגום: 16/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/001853	רשת NW00011016 רשת 24 רח פייר קינג	ת.דיגום: 16/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.3
2014/09/001865	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום: 16/09/2014	<1	-	-	-	0.5	0.4
2014/09/001869	רשת NW00010957 רשת אוסישקין 12	ת.דיגום: 16/09/2014	<1	-	-	-	0.4	0.2
2014/09/002170	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום: 17/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 17

2014/957

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור מג/ל
2014/09/002178	רשת NW00010976 נקודת חיבור באר 42	ת.דיגום:17/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/09/002180	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום:17/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/002184	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום:17/09/2014	<1	-	-	-	0.5	0.3
2014/09/002185	רשת NW00010975 נקודת חיבור באר 40	ת.דיגום:17/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/09/002186	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום:17/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/09/002188	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום:17/09/2014	<1	-	-	-	0.4	0.2
2014/09/002189	רשת NW00010977 נקודת חיבור באר 43	ת.דיגום:17/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/09/002198	מתקן הפקה NW00011031 באר 40	ת.דיגום:17/09/2014	<1	<1	<1	18	0.18	ND

התוצאות מתייחסות לפרוטוקול שבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 17

2014/957

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור מג/ל
2014/09/002199	מתקן הפקה NW00011032 באר 42	ת.דיגום:17/09/2014	<1	<1	<1	103	0.2	ND
2014/09/002258	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום:18/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/002259	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום:18/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/09/002260	רשת NW00011584 רשת 29 א אגמים שלולית החורף	ת.דיגום:18/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.2
2014/09/002262	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום:18/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/002264	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום:18/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/09/002423	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:21/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 17

2014/957

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור מג/ל
2014/09/002424	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:21/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/09/002426	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום:21/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.6
2014/09/002441	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:21/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/09/002587	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום:22/09/2014	<1	-	-	-	0.25	0.42
2014/09/002596	מאגר NW00011120 לאחר צומת מיהול באר 26 נתניה	ת.דיגום:22/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.5
2014/09/002597	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום:22/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4
2014/09/002598	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום:22/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 17

2014/957

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור מג/ל
2014/09/002599	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום: 22/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.3
2014/09/002600	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 22/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.5
2014/09/002601	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום: 22/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4
2014/09/002784	רשת NW00010978 נקודת חיבור באר 26	ת.דיגום: 23/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/09/002785	רשת NW00010972 נקודת חיבור באר 35	ת.דיגום: 23/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.5
2014/09/002798	רשת NW00010973 נקודת חיבור באר 37	ת.דיגום: 23/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/09/002929	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 28/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 15 מתוך 17

2014/957

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור מג/ל
2014/09/002972	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 28/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.5
2014/09/002973	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 28/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/09/002974	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 28/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.5
2014/09/003192	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום: 29/09/2014	<1	-	-	-	0.39	0.3
2014/09/003193	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום: 29/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.2
2014/09/003194	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום: 29/09/2014	<1	-	-	-	0.3	0.3
2014/09/003195	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום: 29/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 16 מתוך 17

2014/957

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור מג/ל
2014/09/003196	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 29/09/2014	<1	-	-	-	0.4	0.3
2014/09/003197	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 29/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.6
2014/09/003226	מתקן התפלה NW00011023 באר 26 כניסה למאגר דוב עוז	ת.דיגום: 29/09/2014	<1	<1	<1	6	0.3	ND
2014/09/003227	מתקן הפקה NW00011028 באר 35	ת.דיגום: 29/09/2014	<1	<1	<1	4	0.3	ND
2014/09/003406	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום: 30/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/003407	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום: 30/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/003408	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום: 30/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 17 מתוך 17

2014/957

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור מג/ל
2014/09/003409	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום: 30/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.3
2014/09/003410	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום: 30/09/2014	<1	-	-	-	0.2	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: זהר הוברמן

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים תאריך עדכון תבנית 24.8.2014