

דו"ח איכות המים לחודשים אפריל יוני 2011

להלן פרטים על איכות המים המסופקים לתושבים על ידי חברת
 "מי נתניה" בחודשים אפריל – יוני 2011

בדיקות בקטריאליות שבוצעו בין 1/4/11– 30/06/11					
מס' בדיקות					מס' נקודות דיגום
מתוכנן	בוצעו	תקינות	חריגות	אחוז חריגה	
168	168	168	0	0	1. רשת הספקה
27	27	27	0	0	2. בארות "מי נתניה"
42	42	42	0	0	3. מאגרי מים
26	26	26	0	0	4. חיבורי מקורות

תקן מי השתייה קובע כי ב-100 מ"ל דוגמת מים לא ימצאו יותר מ-3 חיידקי קוליפורם.

תוצאות אלו מוכיחות שאיכות מי השתייה שסופקו בנתניה במהלך תקופה זו טובים מאד

הדגימות נלקחו מנקודות דיגום שונות ברשת אספקת המים של נתניה ע"י דוגם מוסמך, ובוצעו במעבדת משרד הבריאות.

צרכן המבקש פרטים נוספים יוכל לעיין בדו"ח השנתי המצוי בחברת "מי נתניה" (2003) בימים ג' ו ד' בין השעות 10:00-12:00
 (בתיאום מראש). מספר טלפון: 09-8850790