

דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ב' - קולחין במוצא המט"ש

קוד פרמטר:	7	99	100	16	19	20	17	18
פרמטר נמדד:	ספיקה (רציף)	הגבה (pH) (רציף - מירבי)	הגבה (pH) (רציף - מזערי)	הגבה (pH) (חסף)	חמצן מומס (רציף)	חמצן מומס (חסף)	עכירות (רציף)	עכירות (חסף)
יח' מידה:	מ"ק/ממה	יח' pH	יח' pH	יח' pH	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יע"ן NTU	יע"ן NTU
תקן/דרישה:								
ממוצע חודשי								
תקן/דרישה:		8.5	8.5	8.5				
ערך מירבי:								
תקן/דרישה:		6.5	6.5	6.5		0.5		
ערך מזערי:								
סוג הדיגום:	ניטור רציף (ממוצע יומי)	ניטור רציף (ערך מירבי)	ניטור רציף (ערך מזערי)	חסף	ניטור רציף (ממוצע יומי)	ניטור רציף (ממוצע יומי)	ניטור רציף (ממוצע יומי)	חסף
תדירות:	יומית	יומית	יומית	יומית	יומית	יומית	יומית	יומית
מס' דגימות נדרש בחודש:	30	30	30	30	30	30	30	30
תאריך:								
	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה
	37091		7.57	מילודע		0.6	0.702	מילודע
								2.5

במקום פרמטר 23 (BOD₅), ניתן לבצע פרמטר 98 (CBOD₅)

קוד פרמטר:	21	23	98	26	29	38	32	33
פרמטר נמדד:	TSS 105°C	BOD ₅ כללי	CBOD ₅	COD כללי	TOC	חנקן כללי	חנקן אמוניקאלי כ-N (רציף)	חנקן אמוניקאלי כ-N
יח' מידה:	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל
תקן/דרישה:	10	10	10	100		25	10	10
ממוצע חודשי								
ערך מירבי	15	15	15	150		35	15	15
תקן/דרישה:								
ערך מזער								
סוג הדיגום:	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	חישוב	ניטור רציף (ממוצע יומי)	מורכב יומי
תדירות:	2 בשבוע	2 בשבוע	2 בשבוע	2 בשבוע	1 ב-3 חודשים	1 בשבוע		1 בשבוע
מס' דגימות נדרש בחודש:	8	8	8	8		4		4
תאריך	מילודע	מילודע	מילודע	מילודע	מילודע	מילודע	מילודע	מילודע
	5	5	32	8.7	3.8	5.27		

פרמטר כלור נותר נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלוריניציה

קוד פרמטר:	31	35	37	39	43	44	45	40
פרמטר נמדד: קיילדל (TKN)	ניטריט -N	ניטראט -N	זרחן כלילי -P	קולי צואתי	כלור נותר (רציף)	כלור נותר (חסף)	שמן מינולי ב- FTIR	דטור
יח' מידה:	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח/100 מ"ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	
תקן/דרישה:				10	1	1		
ממוצע חודשי				50	2.5	2.5		
ערך מירבי:					0.8	0.8		
תקן/דרישה:								
ערך מזער:								
סוג הדיגום:	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	חטף	ניטור רציף (ממוצע יומי)	חטף	חטף	
תדירות:	1 בשבוע	1 בשבוע	1 בשבוע	2 בשבוע	יומית		1 בחודש	
מס' דגימות נדרש בחודש:	4	4	4	8	30		1	
תאריך:	מילודע	מילודע	מילודע	מילודע	מילודע	מילודע	מילודע	מילודע
	0.2	3.23			1.07	1.15		

קוד פרמטר:	84
פרמטר נמדד:	בריום Ba
יח' מידה:	מ"ג/ל
תקן/דרישה:	ממוצע חודשי
תקן/דרישה:	ערך מירבי
תקן/דרישה:	ערך מזערי
סוג הדיגום:	מורכב יומי
תדירות:	ב-3 חודשים
מס' דגימות נדרש בחודש:	
תאריך	מעבדה
	1