

דיווח לציבור על פי תקנה 5 (ד)

בתקנות בריאות העם (איכותם תברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), 2013

28.1.2015

- ביצוע דיגום מיקרוביאלי שגרתי בנקודת דיגום "שמורק 12".

29.1.2015

- **דיווח משרד הבריאות על תוצאת בדיקה חריגה** : נמצאו בבדיקת קוליפורמים 3 CFU/ml (התקן קובע 0).
- בוצע דיגום חוזר בנקודת הדיגום.

30.1.2015

- **סוף אירוע**: בדיגום החוזר התקבלה תוצאה תקינה.

בכבוד רב,

אבישג יעקבי בלום

סגנית מהנדס התאגיד

