



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 13

2018/940

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/06/000082	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:03/06/2018	<1	0.3	0.2
2018/06/000084	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:03/06/2018	<1	0.4	0.3
2018/06/000086	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום:03/06/2018	<1	0.4	0.3
2018/06/000087	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:03/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/000090	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום:03/06/2018	<1	0.5	0.3
2018/06/000095	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:03/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/000316	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום:04/06/2018	<1	0.2	0.3
2018/06/000317	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונוביץ 12 רשת	ת.דיגום:04/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/000318	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום:04/06/2018	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 13

2018/940

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/06/000347	רשת NW00011012 רשת הרב צ'ירלסון 12	ת.דיגום: 04/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/000348	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום: 04/06/2018	<1	0.3	0.2
2018/06/000441	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום: 05/06/2018	<1	0.3	0.4
2018/06/000443	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום: 05/06/2018	<1	0.3	0.2
2018/06/000444	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום: 05/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/000446	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום: 05/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/000447	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום: 05/06/2018	<1	0.4	0.4
2018/06/000592	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום: 06/06/2018	<1	0.2	0.3
2018/06/000594	רשת NW00011010 רשת כפר עדיד חיבור צרכן	ת.דיגום: 06/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/000595	רשת NW00011021 רשת אהרונסון 17	ת.דיגום: 06/06/2018	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 13

2018/940

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/06/000597	רשת NW00011002 רשת הארי 2	ת.דיגום:06/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/000598	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום:06/06/2018	<1	0.2	0.3
2018/06/000659	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום:07/06/2018	<1	0.4	0.3
2018/06/000660	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום:07/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/000661	רשת NW00052774 רשת עוזי חיטמן פינת פוליאקוב	ת.דיגום:07/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/000662	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום:07/06/2018	<1	0.2	0.4
2018/06/000663	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום:07/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/000756	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:10/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/000757	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הז	ת.דיגום:10/06/2018	<1	0.4	0.3
2018/06/000758	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:10/06/2018	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 13

2018/940

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/06/000759	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום:10/06/2018	<1	0.4	0.3
2018/06/000760	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום:10/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/000762	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:10/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/000942	רשת NW00052758 רשת הרמ"א 1	ת.דיגום:11/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/000944	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום:11/06/2018	<1	0.2	0.3
2018/06/000945	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום:11/06/2018	<1	0.2	0.3
2018/06/000946	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום:11/06/2018	<1	0.3	0.2
2018/06/000947	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום:11/06/2018	<1	0.2	0.4
2018/06/001213	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום:12/06/2018	<1	0.2	0.2
2018/06/001218	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום:12/06/2018	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 13

2018/940

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/06/001224	רשת NW00052759 רשת מקדונלד 20	ת.דיגום: 12/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/001232	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום: 12/06/2018	<1	0.2	0.3
2018/06/001247	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום: 12/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/001509	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום: 13/06/2018	<1	0.34	0.28
2018/06/001510	רשת NW00011016 רשת 24 רח פייר קינג 5	ת.דיגום: 13/06/2018	<1	0.28	0.2
2018/06/001511	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום: 13/06/2018	<1	0.31	0.3
2018/06/001512	רשת NW00052760 רשת הידידות 8	ת.דיגום: 13/06/2018	<1	0.25	0.2
2018/06/001513	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום: 13/06/2018	<1	0.3	0.34
2018/06/001725	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 17/06/2018	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 13

2018/940

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/06/001732	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום:17/06/2018	<1	0.4	0.3
2018/06/001738	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:17/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/001751	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום:17/06/2018	<1	0.5	0.3
2018/06/001766	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום:17/06/2018	<1	0.4	0.3
2018/06/001767	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:17/06/2018	<1	0.3	0.2
2018/06/001883	רשת NW00052764 רשת הנופר 5	ת.דיגום:18/06/2018	<1	0.3	0.2
2018/06/001893	רשת NW00052762 רשת שבטי ישראל 4	ת.דיגום:18/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/001896	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום:18/06/2018	<1	0.3	0.2
2018/06/001897	רשת NW00011019 רשת טום לנטוסופינת קלויזנר	ת.דיגום:18/06/2018	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 13

2018/940

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/06/001898	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום: 18/06/2018	<1	0.2	0.2
2018/06/002097	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום: 19/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/002098	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום: 19/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/002099	רשת NW00052766 רשת בר יוחאי 20	ת.דיגום: 19/06/2018	<1	0.2	0.3
2018/06/002103	רשת NW00052765 רשת התנועה הציונית 15	ת.דיגום: 19/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/002105	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום: 19/06/2018	<1	0.2	0.3
2018/06/002329	רשת NW00052767 רשת שד' האגמים 1	ת.דיגום: 20/06/2018	<1	0.3	0.4
2018/06/002330	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום: 20/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/002331	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום: 20/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/002333	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום: 20/06/2018	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 13

2018/940

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/06/002335	רשת NW00010957 רשת אויסקין 12	ת.דיגום: 20/06/2018	<1	0.2	0.4
2018/06/002336	רשת NW00011009 רשת ככר העצמאות	ת.דיגום: 20/06/2018	<1	0.2	0.2
2018/06/002341	רשת NW00010998 רשת שמורק 12	ת.דיגום: 20/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/002343	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום: 20/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/002346	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום: 20/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/002347	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום: 20/06/2018	<1	0.3	0.4
2018/06/002482	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 24/06/2018	<1	0.3	0.2
2018/06/002483	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 24/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/002485	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הז	ת.דיגום: 24/06/2018	<1	0.5	0.3
2018/06/002488	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 24/06/2018	<1	0.3	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 13

2018/940

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/06/002490	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 24/06/2018	<1	0.4	0.3
2018/06/002496	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 24/06/2018	<1	0.4	0.4
2018/06/002608	רשת NW00052769 רשת הרטום שמואל 2	ת.דיגום: 25/06/2018	<1	0.3	0.4
2018/06/002609	רשת NW00011938 מכון וינגייט רשת ג	ת.דיגום: 25/06/2018	<1	0.2	0.4
2018/06/002610	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת.דיגום: 25/06/2018	<1	0.3	0.4
2018/06/002611	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום: 25/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/002612	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 25/06/2018	<1	0.4	0.3
2018/06/002614	רשת NW00011933 מכון וינגייט רשת א	ת.דיגום: 25/06/2018	<1	0.2	0.3
2018/06/002616	רשת NW00011934 מכון וינגייט רשת ב	ת.דיגום: 25/06/2018	<1	0.2	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 13

2018/940

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/06/002618	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום:25/06/2018	<1	0.2	0.3
2018/06/002620	רשת NW00011937 מכון וינגייט מגדל	ת.דיגום:25/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/002621	רשת NW00052768 רשת המסגר 45	ת.דיגום:25/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/002829	רשת NW00042846 רמת הרצל קדושי בלזון רשת 17	ת.דיגום:26/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/002831	רשת NW00052770 רשת קיש 14	ת.דיגום:26/06/2018	<1	0.2	0.3
2018/06/002833	רשת NW00010993 רשת יפתח הגלעדי 4	ת.דיגום:26/06/2018	<1	0.2	0.2
2018/06/002835	רשת NW00011051 בארי 49	ת.דיגום:26/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/002836	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום:26/06/2018	<1	0.3	0.4
2018/06/002960	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום:27/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/002961	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום:27/06/2018	<1	0.2	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 13

2018/940

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/06/002962	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום: 27/06/2018	<1	0.2	0.2
2018/06/002963	רשת NW00052772 רשת סמילנסקי 40	ת.דיגום: 27/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/002964	רשת NW00042847 שד' ז'בוטינסקי 5 רשת	ת.דיגום: 27/06/2018	<1	0.2	0.3
2018/06/003152	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום: 28/06/2018	<1	0.3	0.4
2018/06/003154	רשת NW00052773 רשת קצנלסון יצחק 11	ת.דיגום: 28/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/003157	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום: 28/06/2018	<1	0.2	0.4
2018/06/003158	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום: 28/06/2018	<1	0.3	0.3
2018/06/003159	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 28/06/2018	<1	0.2	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017