

דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ז' - בוצה - לאחר סיום התהליך

	91		90		89		קוד פרמטר:
	חומר נדיף		חומר יבש		כמות הבוצה		פרמטר נמדד:
בו	בחומר יבש %		%		טון/יממה		יח' מידה:
	1 בשבוע		1 בשבוע		יומית		תקן (מירבי):
	4		4		30		מס' דגימות נדרש בחודש:
							22
							23
							24
38	מילודע	62	מילודע	25.9			25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
4		4		4		0	מס' דגימות:
39.5		60.5		24.475		!DIV/0#	ממוצע:
41		62		26.7		0	מקסימום:
38		59		21.2		0	מינימום:

טיפול בבוצה ולפני פינויה

ניתן לבצע או קוליפורמים צואתיים (43) או סלמונלה (95)

95	43	15	92	קוד פרמטר:
סלמונלה	קוליפורמים צואתיים	הגבה (pH)	אפר	פרמטר נמדד:
MPN ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)	MPN לגרם חומר יבש (ממוצע גיאומטרי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)		חומר יבש %	יח' מידה:
3	1000			תקן (מירבי):
1 בחודש	1 בחודש		1 בשבוע	תדירות:
1	1		4	מס' דגימות נדרש בחודש:
				22
				23
				24
		מילודע	מילודע	25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
0	0		4	מס' דגימות:
!DIV/0#	!DIV/0#		6.8375	ממוצע:
0	0		7.16	מקסימום:
0	0		6.53	מינימום:

פרמטרים 43 (או 95), 96 ו-97 נדרשים רק לבוצה סוג א'

	38	97	96	קוד פרמטר:
חנק	חנקן כללי	ריכוז ביצים חיות של טפילים	ריכוז נגיפי מעיים	פרמטר נמדד:
"מ"	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מספר ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)	PFU ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)	יח' מידה:
		1	1	תקן (מירבי):
	1 בחודש	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
	1			מס' דגימות נדרש בחודש:
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
1	1	0	0	מס' דגימות:
2260	13604	!DIV/0#	!DIV/0#	ממוצע:
2260	13604	0	0	מקסימום:
2260	13604	0	0	מינימום:

71	62	39	33	קוד פרמטר:	
As ארסן	K אשלגן	זרחן כללי כ-P	N אמוניקאלי כ-N	פרמטר נמדד:	
מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:	
				תקן (מירבי):	
1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	תדירות:	
1	1	1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:	
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
				מס' דגימות:	
1	1	1	1		
0.5	2721	18024		ממוצע:	
0.5	2721	18024		מקסימום:	
0.5	2721	18024		מינימום:	

	65	64	63	קוד פרמטר:	
	Ni ניקל	Cu נחושת	Cd קדמיום	פרמטר נמדד:	
"מ	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:	
	90	600	20	תקן (מירבי):	
	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	תדירות:	
	1	1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:	
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
1	1	1	1	מס' דגימות:	
30.7	15.5	203	0.5	ממוצע:	
30.7	15.5	203	0.5	מקסימום:	
30.7	15.5	203	0.5	מינימום:	

68		67		66		קוד פרמטר:
כספית Hg		אבץ Zn		עופרת Pb		פרמטר נמדד:
מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:
5		2500		200		תקן (מירבי):
1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תדירות:
1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:
ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	תאריך
						1
						2
						3
						4
27.2	מילודע	0.1	מילודע	849	מילודע	5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21

					קוד פרמטר:	תאריך
79		78		69	פרמטר נמדד:	
	Fe ברזל	Se סלניום		Cr כרום		
מ"	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:	
				400	תקן (מירבי):	
	1 בחודש	1 בחודש		1 בחודש	תדירות:	
	1	1		1	מס' דגימות נדרש בחודש:	
ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	
						1
						2
						3
						4
116	מילודע	5429	מילודע	0.5	מילודע	5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21

79		78		69		קוד פרמטר:
Fe ברזל		Se סלניום		Cr כרום		פרמטר נמדד:
מ"	מ"ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:				
				400		תקן (מירבי):
	1 בחודש	תדירות:				
	1	1	1	1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:
						22
						23
						24
						25
						26
						27
						28
						29
						30
						31
1	1		1			מס' דגימות:
116	5429		0.5			ממוצע:
116	5429		0.5			מקסימום:
116	5429		0.5			מינימום:

76	72	82	74	קוד פרמטר:
ונאדיום V	מוליבדן Mo	אלומיניום Al	מנגן Mn	פרמטר נמדד:
מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:
				תקן (מירבי):
1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	תדירות:
1	1	1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
1	1	1	1	מס' דגימות:
15.9	0.5	7499		ממוצע:
15.9	0.5	7499		מקסימום:
15.9	0.5	7499		מינימום:

59		77		75		70		קוד פרמטר:
Ca סידן		Ti טיטניום		Sr סטרונציום		Ag כסף		פרמטר נמדד:
מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:
1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תקן (מירבי):
1		1		1		1		תדירות: מס' דגימות נדרש בחודש:
								22
								23
								24
								25
								26
								27
								28
								29
								30
								31
	1		1		1			מס' דגימות:
	77576		134		194			ממוצע:
	77576		134		194			מקסימום:
	77576		134		194			מינימום:

	55	84	60	קוד פרמטר:	
	Na נתן	Ba בריום	Mg מגנזיום	פרמטר נמדד:	
"מ"	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:	
				תקן (מירבי):	
	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	תדירות:	
	1	1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:	
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
1	1	1	1	מס' דגימות:	
61.2	856	254	5640	מוצע:	
61.2	856	254	5640	מקסימום:	
61.2	856	254	5640	מינימום:	

88		56		קוד פרמטר:
S גופרית		B בורן		פרמטר נמדד:
מ"ג/ק"ג חומר יבש		ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:
				תקן (מירבי):
1 בחודש		1 בחודש		תדירות:
1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:
מעבדה	ערך	מעבדה		תאריך
				1
				2
				3
				4
מילודע	8421	מילודע		5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
				21

88	56	קוד פרמטר:	
S גופרית	B בורן	פרמטר נמדד:	
מ"ג/ק"ג חומר יבש	ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:	
		תקן (מירבי):	
1 בחודש	1 בחודש	תדירות:	
1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:	
			22
			23
			24
			25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
	1	מס' דגימות:	
	8421	ממוצע:	
	8421	מקסימום:	
	8421	מינימום:	