

# ריכוז תוצאות הבדיקות הבקטריאליות ברשת ההספקה לרבעון 1 2016

## ריכוז תוצאות הבדיקות הבקטריאליות ברשת ההספקה לרבעון 1 2016

מס"ד	סוג נקודה	מספר דגימות מתוכן	מספר דגימות שבוצע	אחוז ביצוע	מספר דגימות תקינות	אחוז תקינה	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה
1	מתקן הפקה	7	22	314.3%	22	100.0%	0	0.0%
2	רשת עירונית	319	325	101.9%	325	100.0%	0	0.0%
3	חיבורי מקורות	39	39	100.0%	39	100.0%	0	0.0%
	<b>סה"כ</b>	<b>365</b>	<b>386</b>	<b>105.8%</b>	<b>386</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>

בתאריך 30/3/2016 נמצאה חריגה של 1 קוליפורמים ב-100 מ"ל בדיגום שבוצע ברשת המים בנקודה "אוסישקין 12". בתאריך 31/3/2016 בוצעה בדיקה חוזרת בנקודת דיגום זו, תוצאות תקינות.